



UTGÅVA 2019 12 03

# Anvisning A102

Bestämmelser om revisionsbesiktning av elanläggningar

## 1 Allmänt

Denna anvisning innehåller bestämmelser för revisionsbesiktning av elanläggningar.

Elektriska Nämndens kansli ska svara för den administration som erfordras för besiktningsverksamheten.

All kommunikation som berör kontrollen ska ske genom det webbaserade systemet *EN2010*.

## 2 Försäkringsgivarens anmälan

### 2.1 Anmälan om besiktningsplikt

Försäkringsgivaren ska anmäla anläggningar med besiktningsplikt enligt anvisning F200 till Elektriska Nämnden.

### 2.2 Registrera anläggning

Försäkringsgivaren registrerar försäkringsobjektet i systemet *EN2010*. Vid registreringen får anläggningen ett unikt anläggningsnummer.

## 3 Avisera försäkringstagare

### 3.1 Avisering om kontroll

Elektriska Nämnden aviserar försäkringstagaren om kontroll 8 veckor före besiktningsperiodens början.

## 4 Planera kontroll

### 4.1 Ej besiktningsbart objekt

Om särskilda skäl föreligger kan försäkringstagaren avböja besiktning i systemet *EN2010*.

Försäkringsgivaren gör en bedömning av ansökan och meddelar omgående försäkringstagaren beslutet via systemet *EN2010*.

Särskilda skäl kan vara företaget gått i konkurs eller flyttat från fastigheten.

## 4.2 Ansöka om undantag

Om särskilda skäl föreligger kan försäkringstagaren ansöka om undantag från besiktning i systemet *EN2010*.

Särskilda skäl kan till exempel vara del av byggnad som är under ombyggnad eller byggnad som ska avyttras.

Försäkringsgivaren gör en bedömning av ansökan och meddelar omgående försäkringstagaren beslutet via systemet *EN2010*.

## 4.3 Välja besiktningsingenjör

Försäkringstagaren uppmanas vid aviseringen att välja en auktoriserad besiktningsingenjör i systemet *EN2010* för att utföra kontrollen.

Har försäkringstagaren bekräftat aviseringen men inte gjort ett aktivt val av besiktningsingenjör under aviseringsperioden kommer den besiktningsingenjör som senast gjorde kontrollen, och som är förvald i formulärfältet, att automatiskt bli utsedd för det aviserade uppdraget.

Om inte uppdraget har bekräftats av utsedd besiktningsingenjör 5 veckor in på besiktningsperioden informeras försäkringstagaren om att en ny avisering kommer att skickas där försäkringstagaren uppmanas att välja ny uppdragstagare.

## 4.4 Avtal om kontroll

Försäkringstagaren och besiktningsingenjören bestämmer när och på vilka affärsmässiga villkor kontrollen ska utföras.

Kontrollen ska utföras inom besiktningsperioden. Besiktningsuppdraget kan påbörjas redan under aviseringsperioden, besiktningsingenjören måste dock först bekräfta uppdraget i systemet *EN2010*.

## 4.5 Bekräfta uppdraget

Besiktningsingenjören ska utan dröjsmål bekräfta uppdraget till försäkringstagaren och i systemet *EN2010*. Efter bekräftelsen kommer en unik uppdragskod att aktiveras.

## 4.6 Planera uppdrag

När uppdragstagaren valt att planera uppdraget i systemet *EN2010* är uppdraget låst och försäkringstagaren kan inte utnyttja funktionen "Ersätt befintlig uppdragstagare".

## 5 Utföra kontroll

### 5.1 Före kontroll

Besiktningsingenjören utför kontrollen på uppdrag av försäkringstagaren. Kontrollen får inte påbörjas innan den unika uppdragskoden överlämnats digitalt av försäkringstagaren.

Kontrollen ska utföras enligt Elektriska Nämndens tekniska och administrativa anvisningar.

### 5.2 Genomgång med försäkringstagaren

Besiktningsingenjören ska efter utförd kontroll gå igenom anmärkningar tillsammans med försäkringstagaren eller dennes ombud.

### 5.3 Utfärda protokoll

Besiktningsingenjören ska utfärda protokoll senast 4 veckor efter besiktningsperiodens sista dag.

Redan efter besiktningsperiodens sista dag börjar Elektriska Nämnden påminna uppdragstagaren om att protokollet inte har registrerats. Vid besiktningsperiodens sista dag + 6 veckor omaviseras uppdraget och uppdragstagaren blir inte valbar för ny besiktning.

## 6 Anmärkningar

### 6.1 Åtgärda anmärkningar

Försäkringstagaren ska åtgärda anmärkningskategori 2 och 7 snarast, dock senast 8 veckor efter besiktningens sista dag. Elektriska Nämnden påminner försäkringstagaren om att anmärkningarna inte är markerade som intygade i systemet *EN2010*.

Anmärkningskategori 3 och 4 ska åtgärdas inom 12 veckor efter besiktningsperiodens sista dag.

Elektriska Nämnden skickar påminnelse till försäkringstagaren om "försäkran om åtgärdande" inte har registrerats i systemet *EN2010* inom 12 veckor från besiktningsperiodens sista dag.

### 6.2 Omedelbart åtgärdande

Om besiktningsingenjören påträffar brist som utgör en omedelbar brandrisk, personskada eller driftavbrott ska anmärkning åtgärdas enligt kategori 1.

## 6.3 Försäkran om åtgärdande

Försäkringstagaren ska via systemet *EN 2010* intyga att samtliga anmärkningar i kategorierna 1-4 samt kategori 7 är åtgärdade.

I protokollet finns möjlighet för auktoriserat elinstallationsföretag att intyga att behörighetskrävande åtgärder är utförda.

Försäkringstagaren ska bevara det senaste protokollet och vid begäran kunna uppvisa det för tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket eller försäkringsgivaren.

## 6.4 Anmälan till försäkringsgivaren

Elektriska Nämnden anmäler till försäkringsgivaren 12 veckor efter åtgärdsperiodens utgång om försäkringstagaren inte har registrerat att samtliga anmärkningar är åtgärdade.

# 7 EN-intyg

## 7.1 Utfärdande av EN-Intyg

Elektriska Nämnden utfärdar omgående ett *EN-intyg* när försäkringstagaren registrerat i systemet *EN2010* att samtliga anmärkningar är åtgärdade eller om kontrollen genomförts utan anmärkning.

Har anmärkningar, trots påminnelse, inte markerats som åtgärdade i systemet *EN2010* vid åtgärdsperiodens sista dag utfärdas inget intyg och kvarstående anmärkningar flyttas automatiskt över till ett slutdokument som sparas under fliken "Dokument".

# 8 Nästa kontroll

## 8.1 Nästkommande avisering

Elektriska Nämnden bevakar nästkommande kontroll.

Elektriska Nämnden aviserar försäkringstagaren 8 veckor före nästkommande besiktningsperiod. Meddelande om ny kontroll går även ut till den besiktningsingenjör som senast genomförde kontrollen.

# 9 Ansöka om uppskov

## 9.1 Förlängd besiktningsperiod

Kontrollen ska utföras inom föreskriven tid.

Om särskilda skäl föreligger kan försäkringstagaren ansöka om förlängd besiktningstidsperiod i systemet *EN2010*.

Särskilda skäl kan vara pågående ombyggnad, förestående ombyggnad, eller av drifttekniska skäl.

Skälet för förlängning av besiktningstidsperioden och hur lång tid som önskas ska anges i systemet *EN2010*.

Försäkringsgivaren gör en bedömning av ansökan och meddelar omgående försäkringstagaren beslutet via systemet *EN2010*.

Försäkringstagaren ska slutföra kontrollen före beslutets meddelade slutdatum.

## 9.2 Förlängd åtgärdsperiod

Enligt försäkringsvillkoren ska anmärkningar vid revisionsbesiktning normalt åtgärdas inom 12 veckor efter besiktningstidsperiodens slut. Om särskilda skäl föreligger, t.ex. pågående eller förestående ombyggnad, långa leveranstider, svårigheter av driftteknisk karaktär etc., kan ansökan om förlängd åtgärdsperiod av vissa anmärkningar ske.

Försäkringstagaren ansöker om förlängd åtgärdsperiod. Systemet *EN2010* beviljar automatiskt förlängd åtgärdsperiod med rättande av anmärkningar i kategori 3 och 4 upp till 12 veckor för 3-års objekt och 4 veckor för 1-års objekt, exklusive den generella åtgärdsperioden.

Behov av längre åtgärdsperiod beviljas av uppdragstagaren eller försäkringsgivaren. Uppdragstagaren har möjlighet att bevilja ansökan om förlängd åtgärdsperiod upp till 40 veckor räknat från uppdragets ursprungliga åtgärdsdag. Vid tveksamheter fattas beslut i samråd med försäkringstagarens försäkringsgivare.

Därefter tar försäkringsbolaget över ansvaret och har möjlighet att bevilja förlängd åtgärdsperiod som längst till nästa besiktningstidsperiod – (minus) 1 dag.

Försäkringstagaren kan via systemet *EN2010* ansöka om ändring av anmärkning. Ansökan utreds och beslutas av den besiktningssingenjör som utförde kontrollen.

Vid tveksamheter fattas beslut i samråd med försäkringstagarens försäkringsgivare.

### *Kommentar*

Beslut dokumenteras i systemet *EN2010*.

## 10 Undantag

Elektriska Nämndens styrelse kan vid särskilda skäl medge undantag från bestämmelserna i denna anvisning.