

Jordbruksverket

jordbruksverket@jordbruksverket.se

Stockholm 2019-04-01

## Remissvar på nya föreskrifter om hållande av hundar och katter (Dnr: 5.2.17-7727/17)

Brandskyddsföreningen Sverige med Lantbrukets Brandskydds kommitté (LBK), har fått kännedom om remissen om nya föreskrifter om hästhållning som ska ersätta den befintliga L102 SJVFS 2008:5.

Remissvaret är förankrat i Lantbrukets Brandskyddskommitté.

Vi har endast granskat avsnittet som rör brandsäkerhet 3 kap. 21 § som vi delvis tillstyrker.

**Funktionsbaserade regler fungerar bra under förutsättning att det finns en tydlig nivå på de funktionskrav som ska uppfyllas. Om sådan nivå saknas uppstår många olika tolkningar om vad som ska uppnås vilket för en hund- och kattstallsägare kan innebära stora svårigheter att veta vad som är rätt. Om nivåer saknas behövs det hänvisning till någon vägledning som anger lämpliga nivåer.**

Förutom svårigheterna för stallägare att veta vilken nivå som ska uppfyllas uppstår svårigheter för de olika myndigheter som ska bedöma vad som är skälig nivå. Detta kan leda till att många beslut kan komma att överklagas eller att kravnivån blir för låg.

Olika tolkningar i olika länsstyrelser försvårar en gemensam nationell säkerhetsnivå och därmed stora svårigheter för konsulter och byggföretag vilket i förlängningen kan drabba både djurens och ägarens säkerhet samt ägarens ekonomi.

Då det i 3 kap. 21 § inte finns några nivåer på funktionskraven går det inte att avgöra vad som anses godtagbart.

Vi tolkar att formuleringen ”åtgärder för att förebygga risk för brand i hund- och kattstallar” är ett krav på att hindra en brands uppkomst. Detta innebär bland annat att följande områden måste hanteras:

- Elinstallationer utförs korrekt sätt
- Olika verksamheters och maskiners risker att starta bränder
- Avstånd från andra byggnader och upplag

Vi tolkar att formuleringen ”finnas godtagbara förutsättningar att rädda djuren i händelse av brand” är ett krav på bland annat byggnadstekniska åtgärder. Detta innebär bland annat att följande områden måste hanteras:

- Vilken brandteknisk klass det ska vara på brandcellsväggar
- Vilka utrymmen som bör utgöra egna brandceller
- Olika byggmaterials brandtekniska egenskaper
- Behov av utrymningsvägar
- Behov av brandlarm eller brandvarnare
- Hur lång tid som är godtagbar för att djuren ska kunna räddas vid brand.
- Aktuell räddningstjänsts insatstid vid brand
- Krav på släckutrustning

De flesta hund- och kattstall är byggnadslovspliktiga och då krävs en brandskyddsdocumentation i samband med uppförandet. Funktionskraven i Boverkets byggregler ställer i princip enbart krav på skyddet av människoliv. Skyddsnivån för brandskyddet av djur baseras på Jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för skydd av egendom dit djur räknas ligger på ägaren.

Räddningstjänstens första prioritet är räddning av människoliv. Under förutsättning att risken för brandmännen är låg kan egendom dit djur räknas räddas.

Med vänliga hälsning



Anders Bergqvist  
Generalsekreterare  
Brandskyddsföreningen Sverige



Björn Björkman  
Sekreterare i Lantbrukets brandskyddskommitté  
Telefon: 08-588 475 17