

Formulär för veckoprovning av sprinklerpump

Prova alla sprinklerpumpar veckovis. Ange de korrekta inställningarna i den skuggade kolumnen. Se till att alla testresultat är inom normalgränserna. Om ni märker att reparationer behövs, utför dem direkt och följ tillverkarens instruktioner.

Motortyp, märke och modell:					
Pumptillverkare:					
Tillverkarens modellnr.		l/min/bar rating: l/min ___ bar ___ varvtal ___			
		Pump på	bar/kPa	Jockey-pump på	bar/kPa
		Pump på	bar/kPa	Jockey-pump på	bar/kPa
Provdatum					
Prov utfört av					
Tryck vid pumpstart					
Startmetod					
Motorkörningstid (min.)					
Sugtryck					
Utloppstryck					
Axeltätningens temperatur och täthet					
Vattennivå (bassängen ska vara full)					
Vattentemperatur i bassäng/reservoar					
Pumprumstemperatur					
Motorinstrumentavläsningar - varvtal					
Oljetryck					
Temperatur					
Vevhusets oljenivå					
Senaste oljebyte/Nästa oljebyte					
Ampere					
Bränsletanken bör vara minst ¾ full					
Skick på batteriladdare					
Senaste gången batteriet laddades					
Batterielektronivå normal					
Skick på kylsystemets filter					
Kylsystemtemperatur					
Funktion hos rumsventilationsspjäll och fläktar (i förekommande fall)					
Inspektion av drivremmar/slang; byt ut enligt tillverkarens rekommenderade frekvens					

Resultat från årligt pumpflödestest:

Tillfredsställande

Icke tillfredsställande

Förklara resultat:

- Tillhandahåll en arbetsorder för omedelbar reparation.
- Följ avstängningsprocedurer enligt anvisningar för ert försäkringsbolag alternativt räddningstjänsten
- Spara dokumentation på data för granskning av lämplig person.
- Skriv under när pumpen är återställd till automatisk:

(Underteckna här)