

UTFÖRANDESPECIFIKATION BRANDLARM Underlag för projektering - SBF 110:7

Anläggningsadress (och fastighetsbeteckning):	Byggherre/fastighetsägare - postadress:
Användare:	Referensnummer el dyl:

1. Övervakningsområde (se 5.4 och Bilaga D, pkt c) i SBF 110:7)

☐ A - Fullständig övervakning av byggnad	☐ B - Fullständig övervakning av brandcell
☐ C - Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar	☐ D - Begränsad övervakning enligt särskild överenskommelse

2. Särskilda risker -(se 5.4.3 och Bilaga D, pkt d) i SBF 110:7)

Särskilda risker som ska beaktas:

3. Manuell aktivering (se 5.5 och Bilaga D, pkt e) i SBF 110:7)

☐ Samtliga personer ska kunna aktivera larmet manuellt	☐ Enbart särskilt utsedda ska kunna aktivera larmet manuellt
---	---

4. Larmsignalering (se 5.6 och Bilaga D, pkt f) i SBF 110:7)

☐ Larm för intern insats (larmorganisation)	☐ Larm för uppmärksamhet
☐ Utrymningslarm (se separat utförandespecifikation)	
Placering av larmdon:	Krav på uppfattbarhet:

5. Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem (se 5.7 och Bilaga D, pkt g) i SBF 110:7)

☐ 5.7.1 Typ av styrutgångar - gäller om inte annat anges nedan för respektive styrning	
☐ 1 - Styrutgång utan krav på indikeringar	☐ 2 - Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats
☐ 3 - Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har mottagit styrsignalen (kvittens) Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i ☐ styrd funktion ☐ centralutrustning	
☐ 5.7.2 - Släcksystem - se även kapitel 14	
☐ Gassläcksystem / Koldioxidanläggningar ☐ Typ 1 - Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning ☐ Typ 2 - Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning ☐ Typ 3 - Enbart manuell aktivering från separat kontroll- och fördröjningsanordning	☐ Vattensprinklersystem / Vattenspraysystem
☐ Vattendimsystem / Skumsläckning / övriga typer av släcksystem	

5. Fortsättning: Styrningar och aktivering av andra brandskyddssystem

☐ **5.7.3** - Brandgasventilation (brandgasventilatorer, brandgasfläktar etc) - se även 16.2

Ange princip för aktivering:

Övrigt:

☐ **5.7.4** - Ventilationsstyrning (ventilationsagg. inkl. brand-/brandgasspjäll) - se även 16.3, 16.4 och Bilaga I

☐ Styrning sker via DUC, PLC el. dyl:

☐ **5.7.5** - Hissar - se även 16.5 och Bilaga I

Ange styrda hissar:

Ange stannplan:

Ange alternativt stannplan:

Övrigt:

☐ **5.7.6** - Rulltrappor - se även 16.6 och Bilaga I

Ange styrda rulltrappor:

Princip:

Övrigt:

☐ **5.7.7** - Branddörrar - se även 16.7 och Bilaga I

Ange styrda dörrar:

☐ Alternativ 1: Dörrar stängs vid frånställd av styrande sektion/larmadress

☐ Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av frånställd styrande sektion/larmadress

Övrigt:

☐ **5.7.8** - Övriga styrningar - se även 16.8 och Bilaga I

☐ Nödbelysning

☐ Musikanläggning

☐

☐ Elslutbleck

☐ Gardin

☐

Övrigt:

6. Larmlagring (se 5.6.2, 5.8, 5.9, Bilaga B och Bilaga D, pkt h) i SBF 110:7)

Kvitteringstid:

Undersökningstid:

Placering av larmlagringstablåer:

Övrigt:

7. Larmöverföring (se 5.9 och Bilaga D, pkt i) i SBF 110:7)

Överföring av brandsignal till (larmcentral):	Överföring av felsignal till (larmcentral):
Överföringstjänst för brand- resp felsignal: ☐ Fast larmnät ☐ Radioöverföring ☐ IP-nät	
Åtgärd vid brandsignal:	Åtgärd vid felsignal:
Övrigt:	

8. Skötsel och underhåll (se Bilaga D, pkt j) i SBF 110:7)

Skötsel:	Underhåll:
----------	------------

AVVIKELSER/ÖVRIGT

Anläggningen ska utföras enligt SBF 110:7 med endast följande avvikelser:	Övrigt:
---	---------

Upprättande av denna specifikation

Specifikationen har upprättats av (namn och företag):	Datum för upprättande av specifikationen:
Namnförtydligande:	
Underskrift:	