

UTRYMNINGSLARM

Utförandespecifikation – Underlag för projektering

Anläggningsägare, postadress:	Anläggningsadress
Utrymningslarmets täckningsområde (byggnader, brandceller eller liknande):	

UTFÖRANDE

Aktiveringssätt

- Endast manuell aktivering
- Automatisk och manuell aktivering
- Annat:

Detekteringssystem (vid automatisk aktivering)

- Automatisk brandlarmanläggning (utförande ska uppfylla 4.2 i Brandskyddsföreningens rekommendation *Utrymningslarm 2015*)
- Automatisk vattensprinkleranläggning (utförande ska uppfylla 4.2 i *Utrymningslarm 2015*)

Detekteringssystemets omfattning:

- Fullständig övervakning av byggnad (utförande ska uppfylla 4.2 i *Utrymningslarm 2015*)
- Fullständig övervakning av utvalda brandceller (utförande ska uppfylla 4.2 i *Utrymningslarm 2015*)
-
- Endast detektering i kommunikations- och utrymningsvägar (utförande ska uppfylla 4.2 i *Utrymningslarm 2015*). Utöver kommunikations- och utrymningsvägar ska följande utrymmen förses med detektorer:
-

Larmknappar

- Man. aktivering ska kunna ske av samtliga personer i byggnaden (utförande ska uppfylla 4.1 i *Utrymningslarm 2015*)
- Man. aktivering ska endast kunna utföras av särskilt utsedd personal (utförande ska uppfylla 4.1 i *Utrymningslarm 2015*)

Signaltyp

- Talat meddelande (utförande ska uppfylla 4.3 i *Utrymningslarm 2015*) installeras för följande delar:
-
- Akustiskt larm (utförande ska uppfylla 4.4 i *Utrymningslarm 2015*) installeras för följande delar:
-
- Optiskt larm (utförande ska uppfylla 4.5 i *Utrymningslarm 2015*) installeras för följande delar:
-
- Vibrationslarm (Utförande ska uppfylla 4.6 i *Utrymningslarm 2015*) ska installeras för följande utrymmen:
-

Styrningar

Följande styrningar ska erhållas automatiskt vid aktiverat utrymningslarm:

.....

.....

.....

Utlarmningsselektering etc.

- Utrymningslarm ska erhållas inom hela byggnaden samtidigt
- Vid automatisk aktivering av utrymningslarm ska utrymningslarm avges i aktuellt våningsplan samt i under- och överliggande våningsplan. Manuell aktivering ska innebära att utrymningslarm erhålles i hela byggnaden.
- I följande delar ska utrymningslarm aktiveras via larmlagring (utförande ska uppfylla 4.8 i *Utrymningslarm 2015*):
.....
.....
- I följande delar av byggnaden ska riktat larm (larmorganisation enligt 4.8) erhållas:
.....
I delar där riktat larm erhålles ska personal tillkallas genom:
- Utrymningslarmet ska selekteras enligt följande princip (utförande ska uppfylla 4.8.1 i *Utrymningslarm 2015*):
.....
.....
.....

Övrigt utförande:

- Centralutrustning och strömförsörjning ska utföras enligt 4.9 i *Utrymningslarm 2015*
- Ledningsnät för larmdons- och högtalarkretsar ska utföras enligt avsnitt 4.10 i *Utrymningslarm 2015*
- Installation, färdigställandekontroll, besiktning och godkännande ska utföras enligt avsnitt 5 i *Utrymningslarm 2015*

AVVIKELSER

Anläggningen ska utföras enligt *Utrymningslarm 2015* med endast följande **avvikelser**:

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER

Upprättande av denna specifikation

Specifikationen har upprättats av:

Ort/datum

Underskrift / namnförtydligande

Godkännande från kravställare

Ovanstående specifikation godkännes:

Datum för samråd:	Kravställare
Deltagit i samråd:	Ort/datum
	Underskrift / namnförtydligande