

UTFÖRANDESPECIFIKATION UTRYMNINGSLARM MED TALAT MEDDELANDE

1. Allmänt

<input type="checkbox"/> Ny anläggning	<input type="checkbox"/> Ändring/utökning	Referensnummer eller dylikt:	Regelverk SBF 502 utgåva:
Anläggningen utförd med krav ställda från:		Beskrivning:	Användare:
<input type="checkbox"/> BBR <input type="checkbox"/> Försäkringskrav <input type="checkbox"/> Egen ambition <input type="checkbox"/> AFS			
Anläggningens namn och adress:		Anläggningsägare och adress:	

2. Aktivering

<input type="checkbox"/> Aktivering via signal från anläggning för brandlarm
<input type="checkbox"/> Manuell aktivering från manövertablå

3. Placering av manövertablå

Beskrivning:

4. Larmsignalering

<input type="checkbox"/> Täckningsområden och signaltyp utförs enligt utförandespecifikation brandlarm	<input type="checkbox"/> Täckningsområden redovisas i bilaga:
Täckningsområde:	
Signaltyp:	
<input type="checkbox"/> Talat meddelande	<input type="checkbox"/> Optisk

5. Selektion av utrymningslarm

<input type="checkbox"/> Selektion utförs enligt utförandespecifikation brandlarm	
<input type="checkbox"/> Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt	<input type="checkbox"/> Se bilaga
<input type="checkbox"/> Larm ska selekteras enligt följande	Beskrivning:

6. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift

<input type="checkbox"/> 24 timmars drift i normaläge enligt avsnitt 6.6.5
<input type="checkbox"/> 5 timmars drift i normaläge enligt avsnitt 6.6.6 a)
<input type="checkbox"/> 2 timmars drift i normaläge enligt avsnitt 6.6.6 b)

7. Larmöverföring av felsignal

<input type="checkbox"/> Larmöverföring sker till centralutrustning för brandlarm		
Larmöverföring sker via:		
<input type="checkbox"/> Fast larmnät	<input type="checkbox"/> Radioöverföring	<input type="checkbox"/> IP-nät
Mottagare av felsignaler och kontaktuppgifter:		
Åtgärd:		

8. Skötsel och underhåll

Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven:

9. Medgivna avvikelser

Anläggningen utförs enligt SBF 502 med följande medgivna avvikelser:

10. Övrig information

Övrigt:

11. Upprättande av utförandespecifikation

Utförandespecifikation har upprättats av (namn):	Företag:
Underskrift:	Ort och datum:

Selektering av utrymningslarm

<input type="checkbox"/> Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:
<input type="checkbox"/> Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:
<input type="checkbox"/> Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:
<input type="checkbox"/> Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:

Redovisning täckningsområden

Täckningsområde:
Signaltyp: <input type="checkbox"/> Talat meddelande <input type="checkbox"/> Optisk
Täckningsområde:
Signaltyp: <input type="checkbox"/> Talat meddelande <input type="checkbox"/> Optisk
Täckningsområde:
Signaltyp: <input type="checkbox"/> Talat meddelande <input type="checkbox"/> Optisk
Täckningsområde:
Signaltyp: <input type="checkbox"/> Talat meddelande <input type="checkbox"/> Optisk