

2010-06-24

Försäkringsbranschens arbetsgrupp för Heta Arbeten har vid sitt möte den 29 april 2010 beslutat om följande brandskyddsregler.

Avhorning av kalvar med brännjärn

Brandskyddsregler

1. Avhorning av kalvar med brännjärn är ett brandfarligt hett arbete
2. Den som utför avhorningen ska ha certifikat för brandfarliga heta arbeten.
3. Vid platsen för avhorningen ska det finnas en vattenslang med godtagbart vattentryck vid munstycket. Alternativt två brandsläckare i minst klass 34A 233BC (6 kg pulver).
4. Med undantag för nedanstående anvisningar ska säkerhetsreglerna för heta arbeten följas.
 - a. På den egna gården får lantbrukaren eller dennes personal vara brandvakt utan att ha certifikat för brandfarliga heta arbeten. Som egen gård räknas även arrenderad gård.
 - b. Avhorningen får göras i kalvbox med brännbar ströbädd, området kring kalvboxen ska dock vara rensat från brännbart material.
 - c. Brännjärnet ska när det inte används vara placerad i en obrännbar ställning på ett bord eller motsvarande stabil avställningsplats. Efter avslutat arbete ska brännjärnet vara placerat i ställningen tills det har svalnat.
 - d. Rengöring av brännjärnet ska ske mot en obrännbar yta och på ett sådant sätt att inga heta partiklar kan antända brännbart material.

Lantbrukets brandskyddskommitté
Björn Björkman
sekreterare

bjorn.bjorkman@svbf.se www.lantbruketsbrandskydd.nu