

## 1 LBK-godkännanden

Tidigare har LBK utvärderat produkter och tillhandahållit produktgodkännanden för bland annat halmhackare, varvtalsvakter och brandvarningssystem. Från och med den 1 juli 2019 har LBK upphört med detta.

## 2 Brandvarningsanläggningar

Vanliga aspirerande system som är testade enligt EN 54-20 är inte avsedda för den miljö som råder i lantbruksbyggnader. Miljön där är fuktig, korrosiv, dammig och med stora temperaturvariationer varför detektorer måste vara testade för och avsedda att installeras i denna miljö. Av denna anledning hänvisar LBK:s rekommendationer till de norska kraven för brandvarningsutrustning i lantbruk och växthus. Reglerna är framtagna av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG. [Läs mer på FG:s hemsida.](#)

## 3 Halmhackare

För att minska risken för brand ska halmhacken utföras enligt följande:

- Roterande delar, såsom knivar, slagor och liknande, ska ha en relativt låg periferihastighet.
- Knivar, fläktvingar, fläktsvep och liknande, utförs i material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning. Läs mer i flik 6 Inomgårdsutrustning.

Lantbrukets brandskyddskommitté  
Brandskyddsföreningen Sverige  
Box 47244, 100 74 Stockholm

Tfn 08-588 474 00

[LBK@brandskyddsforeningen.se](mailto:LBK@brandskyddsforeningen.se)

[www.lantbruketsbrandskydd.nu](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu)