

Till innehavarna av LBK-pärmen

Stockholm i juli 2009

LBK 2009-626

2009 års uppdatering av LBK-pärmen

Vi noterar med glädje att du har LBK-pärmen samt ingår i LBK:s abonnemangsregister och därmed hjälper till i det skadeförebyggande brandskyddsarbetet inom lantbruks- och hästverksamhet. Under 2008 registrerades knappt 300 bränder av lite större omfattning. Kostnaden för dessa bränder var knappt 400 miljoner kronor. Därför hoppas vi på din fortsatta hjälp med att förmedla LBK:s olika budskap.

Nya sidor till LBK-pärmen

Bifogat finner du årets första revidering och komplettering som ska sorteras in och ersätta befintliga sidor i **LBK-pärmen** under respektive flik- och sidangivelse.

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Byt ut alla sidor

Hela innehållet i fliken har skrivits om. Vikten av möjligheten att rädda djur har förtydligast. Se separat redovisning för vilka större ändringar som har gjorts.

Flik 7 Brandfarliga heta arbeten

Byt ut alla sidor

Smärre förtydliganden har gjorts i texten.

Flik 10 Brandlarm och brandsläckningsutrustning

Byt ut alla sidor

Rekommendationen om brandvarningsanläggning som tidigare har funnits i flik 3 har flyttats till flik 10. Texten har kompletterats med mer information om olika släckare. Se separat redovisning för vilka större ändringar som har gjorts.

Ny hemsida den 24/8

På LBK:s hemsida www.lantbruketsbrandskydd.nu kan du läsa mer om LBK:s verksamhet. Den 24/8 kl 12.00 publiceras LBK:s nya hemsida. På hemsidan finns även den senaste versionen av allt material i LBK-pärmen. Där kan du kontrollera att din pärm är rätt uppdaterad. Årets utskick finns på nätet under augusti 2009.

Utbildning och informationsdag 14/10

Den 14 oktober arrangeras en utbildnings- och informationsdag om LBK och våra rekommendationer. Se den separata inbjudan. **Anmälan senast den 13 september.**

Faktura avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.

Med vänliga hälsningar

Lantbrukets Brandskyddskommitté

Björn Björkman
LBK:s sekreterare

Tfn: 08-588 475 17 e-post: bjorn.bjorkman@svbf.se

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Större och viktigare ändringar gentemot tidigare version

1. Omstrukturering så att det viktigaste kommer först.
2. Anpassning till beteckningar enligt Boverkets byggregler.
3. Texten har förtydligats med att rekommendationerna även gäller för hästverksamhet
4. Texten har bearbetats för att bli lättare att förstå
5. Rekommendationer för byggnader över 1 000 m²
6. Tydligare krav på utrymningsvägar
7. Skärpta krav på djurstallar i låghus med flera djuravdelningar
8. Krav vid annan verksamhet än traditionellt lantbruk
9. Krav för ridhus har tillkommit.
10. Tillåtet med kontor i samma brandcell som djurstall
11. Förbindelse får inte finnas mellan garage eller gårdsverkstad och djurstall, loge eller utrymme för förvaring av brännbart material.
12. Höjt krav på fönster och dörr i personalrum
13. Höjt krav på fönster i väggar vid risk för vinkelsmitta
14. Krav på fönster i brandteknisk klass i vissa väggar
15. Tillåtet med fönster i brandteknisk klass EI 60 i brandvägg inomhus
16. Specificerade brandtekniska krav på väggar och tak med cellplast
17. Höjt krav på frånluftskanalers brandtekniska klass
18. Krav på brandvarningsutrustning i vissa djurstall större än 1000 m²
19. Avsnittet om vinkelsmitta har sammanförts med avsnittet om skyddsavstånd mellan byggnader.

Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning

Med anledning av att rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd har skrivits om måste flik 10 revideras.

Flik 10 har skrivits om med följande **större förändringar**

1. Revidering av text som hänvisar till Lagen om skydd mot olyckor och djurskyddslagstiftningen.
2. Regler för brandvarningssystem har införts (flyttade från flik 3) Utvecklad skrivning om brandvarningsanläggningar
Krav på brandvarningsanläggningar i djurstall i brandceller större än 1000 m².
3. Undantag från krav på brandsläckare i mindre avskilt liggande ekonomibygnader.
4. Information om andra typer av handbrandsläckare har införts.
5. Möjlighet att använda högtryckssystem har införts.