



**Brandskyddsföreningen**

Brandsäker kunskap

Postadress 115 87 Stockholm

Besöksadress Årstaängsvägen 21C

Tel 08-588 474 00

Fax 08-662 35 07

[www.brandskyddsforeningen.se](http://www.brandskyddsforeningen.se)

Org.nr. 802000-4266

## Till innehavarna av LBK-pärmen

Stockholm 2015-03-04

LBK 2015-1233

## 2015 års första uppdatering av LBK-pärmen

Vi noterar med glädje att du har LBK-pärmen samt ingår i LBK:s abonnemangsregister och därmed hjälper till i det skadeförebyggande brandskyddsarbetet inom lantbruks- och hästverksamheten. Under 2014 registrerades mer än 300 bränder av större omfattning. Kostnaden för dessa bränder var över 450 miljoner kronor. Därför hoppas vi på din fortsatta hjälp med att förmedla LBK:s olika budskap.

### Nya sidor till LBK-pärmen

Bifogat finner du årets första revidering och komplettering som ska sorteras in och ersätta befintliga sidor i **LBK-pärmen**.

#### **Flik 11 Förvaring av bränsle**

**Byt ut alla sidor**

Hela innehållet i fliken har skrivits om.

På baksidan av detta brev finns en redovisning över vilka större ändringar som har gjorts.

**Faktura** avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.

Nu pågår revideringsarbetet av **Flik 8 Motordrivna fordon**.

Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar. Sänd ett mejl till [lbk@svbf.se](mailto:lbk@svbf.se) med dina synpunkter. Meddela även om du vill revideringsförslagen på remiss. Remissversionen kommer att publiceras på LBK:s hemsida [www.lantbruketsbrandskydd.nu](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu)

Du kan även meddela mig synpunkter på andra flikar så att vi vet vilka rekommendationer som behöver revideras.

### Med vänliga hälsningar

**Lantbrukets Brandskyddskommitté**

Björn Björkman

LBK:s sekreterare

Tfn: 08-588 475 17 e-post: [bjorn.bjorkman@svbf.se](mailto:bjorn.bjorkman@svbf.se)

2015-03-04

## **Flik 11 Förvaring av bränsle**

### **Större och viktigare ändringar gentemot tidigare version**

1. Strukturen för rekommendationerna har ändrats. Rekommendationerna har anpassats till gällande myndighetsregler.
  2. Avsnitt 2.1 Anmälan för brandfarliga vätskor ur miljöskyddssynpunkt har införts.
  3. Avsnitt 2.3 Tillståndsgränser för brandfarlig vara och säkerhetsgränser redovisas separat.
  4. Avsnitt 2.4 Tillståndsgränser för brandfarlig vara och säkerhetsgränser redovisas separat.
  5. Avsnitt 2.6 Större möjligheter för inbyggnad av cisterner för diesel och eldningsolja.
  6. Avsnitt 2.9 Tankning av diesel tillåts i byggnad.
  7. Avsnitt 2.9 Regler för tankning av bensinfordon har införts.
  8. Avsnitt 3.2.2 Krav för förvaring av större antal gasolflaskor vid exempel vinterförvaring av husvagnar har införts.
  9. Avsnitt 3.3 Rekommendationer för biogas har införts.
  10. Avsnitt 3.4 Rekommendationer för naturgas har införts.
  11. Avsnitt 4 Förvaring av bränsleflis anpassats till dagens panncentraler.
  12. Avsnitt 4.1 Samförvaring av fast bränsle och oljecistern är inte tillåtet.
  13. Avsnitt 5.1 Möjlighet till särskild utredning har införts.
  14. Avsnitt 6 Hänvisning har gjorts till aktuella föreskrifter och rekommendationer.
-