

Rättelseblad

Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1

I tabell 7.2 *Ungefärligt ljusbehov och rekommenderad kapsling i olika lokaler* på sidan 21 har det smugit sig in ett fel vad avser kravet på D-märkta armaturer i Stall/box. Se rättad version nedan.

Häststall			
Stall/box	100	IP 54 ∇ D	
Sadelkammare	100	IP 23/54 ∇ D*	
Spolspilta	200	IP 55 ∇ D	
Utebox	100	IP 54 ∇ D	
Ridhus	100–200	IP 23/54 ∇ D*	IP beroende på underlag

Med vänlig hälsning

Brandskyddsföreningen

