

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMANDE

Brandsäker byggarbetsplats enligt SBF 505:1

<input type="checkbox"/> Nyproduktion	<input type="checkbox"/> Ombyggnation	<input type="checkbox"/> Renovering	Datum	Intyg revideras senast
Kravställare			Huvudentreprenör	
Projekt				

Kravpunkter och signering av överensstämmelse

Signering innebär ett intygande av att kravpunkterna ingår i byggarbetsplatsens systematiska brandskyddsarbete

Kravpunkt	Notering	Signatur
<p>Ledningens engagemang</p> <p>4.1.1 Huvudentreprenör ska ha en av ledningen fastställd policy som innefattar brandsäkerhet.</p> <p>4.1.2 Huvudentreprenör ska ha system för incidentrapportering.</p> <p>4.1.3 Brandsäkerhet ska vara en stående punkt på planerings- och uppföljningsmöten.</p>		
<p>Brandskyddsorganisation</p> <p>4.2.1 Byggarbetsplatsen ska ha en dokumenterad fördelning av arbetsuppgifter avseende brandskyddet.</p> <p>4.2.2 Byggherre eller huvudentreprenör, som genom avtal har övertagit samordningsansvaret för byggnadsarbetet, ska utse en brandskyddsansvarig.</p> <p>4.2.3 Minst en brandskyddskontrollant ska vara utsedd.</p> <p>4.2.4 Om brandfarliga heta arbeten förekommer på byggarbetsplatsen ska tillståndsansvarig vara utsedd.</p> <p>4.2.5 Om tillståndspliktig mängd hanteras på byggarbetsplatsen ska föreståndare för brandfarlig vara, vara utsedd.</p> <p>4.2.6 Om explosiv vara hanteras på byggarbetsplatsen ska föreståndare för explosiv vara, vara utsedd.</p> <p>4.2.7 Byggarbetsplatsen ska ha befattningsbeskrivningar för personer med uppgifter i brandskyddsarbetet.</p>		
<p>Riskhantering</p> <p>4.3.1 Inventering av brandrisker ska ha genomförts och riskreducerande åtgärder ska ha vidtagits.</p> <p>4.3.2 Brandskyddsansvarig ska kontinuerligt inhämta uppgifter om brandrisker från samtliga underentreprenörer.</p>		
<p>Regler och rutiner</p> <p>4.4.1 Regler/rutiner ska finnas som beskriver åtgärder och hur de ska utföras. Följande riskreducerande regler/rutiner ska finnas dokumenterade om det inte uppenbart saknas skäl och kravställare har medgivit undantag.</p> <p><input type="checkbox"/> åtgärder mot anlagd brand</p> <p><input type="checkbox"/> hantering av brandfarliga vätskor och gaser</p> <p><input type="checkbox"/> hantering av explosiva varor</p> <p><input type="checkbox"/> Heta arbeten</p> <p><input type="checkbox"/> brandsäkerhet kring elinstallationer och elapparater</p> <p><input type="checkbox"/> brandsäker hantering av byggmaterial och avfall</p> <p><input type="checkbox"/> ställningar och väderskydd</p> <p><input type="checkbox"/> brandsäkerhet i byggbodar och liknande</p> <p><input type="checkbox"/> fränkoppling av brandlarm och/eller sprinkler</p> <p><input type="checkbox"/> rökning</p>		
<p>Nödlägesplanering</p> <p>4.5.1 På byggarbetsplatsen ska finnas information om åtgärder vid brand eller annat nödläge.</p> <p>4.5.2 Arbetsledare ska ha rutiner för krishantering när personal drabbas vid arbetsplatsolycka.</p>		
<p>Utbildning och information</p> <p>4.6.1 Platschefen ska ha rutiner för information om brandsäkerhet på byggarbetsplatsen.</p> <p>4.6.2 Byggentreprenörer ska ha rutiner för utbildning av anställda.</p> <p>4.6.3 Brandskyddsansvarig ska ha genomgått utbildning avseende ansvar för brandskyddet. Intyg om genomgången utbildning ska kunna redovisas.</p> <p>4.6.4 Alla som har utsetts att utfärda tillstånd för brandfarliga heta arbeten på byggarbetsplatsen bör förutom behörighetsutbildning i heta arbeten ha en kompletterande utbildning angående tillståndshanteringen.</p> <p>4.6.5 Föreståndare för brandfarlig/explosiv vara ska ha genomgått utbildning. Intyg om genomgången utbildning ska kunna redovisas.</p>		

Kravpunkt	Notering	Signatur
Dokumentation		
4.7.1 Dokumentation av byggarbetsplatsens brandskydd ska finnas		
4.7.2 Installation och tillsyn av elanläggningar ska utföras och dokumenteras av behörig elinstallatör.		
4.7.3 Tillstånd ska finnas för tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara. Giltigt tillstånd från kommunen ska kunna redovisas.		
4.7.4 Tillstånd ska finnas då hantering av explosiv vara förekommer. Giltigt tillstånd från kommunen ska kunna redovisas.		
Egenkontroll		
4.8.1 Rutiner ska finnas för egenkontroll av brandskyddet.		
4.8.2 Egenkontroll ska utföras med fastställda intervall.		
4.8.3 Brister som upptäckts vid egenkontroller ska dokumenteras och åtgärdas utan dröjsmål.		
Uppföljning		
4.9.1 Rutiner ska finnas för uppföljning av brandskyddsarbetet.		
Övriga brandtekniska installationer		
4.10.1 På byggarbetsplatsen ska det finnas möjlighet att påkalla behovet av utrymning för alla berörda. I särskilda fall ska brand- och utrymningslarm installeras som också kan aktiveras manuellt.		
4.10.2 Vägledande markeringar ska finnas i och till utrymningsvägarna.		
4.10.3 Utrymningsvägar som saknar dagsljusinsläpp ska ha nödbelysning.		
4.10.4 Varje våningsplan ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.		
4.10.5 Återsamlingsplats vid utrymning ska finnas. Återsamlingsplatsen ska vara markerad med en skylt.		
4.10.6 Handbrandsläckare ska finnas tillgängliga. Gångavståndet till närmaste släckutrustning ska inte överstiga 25 meter. Plats för brandredskap ska vara märkta med skyltar.		
Bygg- eller rivningsarbete parallellt med annan pågående befintlig verksamhet		
4.11.1 Riskbedömning ska genomföras kontinuerligt.		
4.11.2 Ansvarförhållanden mellan befintlig verksamhet och entreprenadområde ska vara klargjorda.		

Övriga noteringar

Intygande om överensstämmande med SBF 505

Signatur	Namn	Ort och datum
	Funktion/Företag	Underskrift

Signatur	Namn	Ort och datum
	Funktion/Företag	Underskrift

Signatur	Namn	Ort och datum
	Funktion/Företag	Underskrift

Signatur	Namn	Ort och datum
	Funktion/Företag	Underskrift