

Revideringsblad 2024 – SBF 500:4

Regler för gasläcksystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 500:4 och gäller från 2024-01-01. Revideringar/tillägg är markerade med ett streck i marginalen.

9.2 Kontroll, underhåll, provning och utbildning

Tillägg i avsnitt 9.2.1

- 9.2.1** Underhåll ska utföras av anläggarfirma som uppfyller kraven enligt SBF 1002 eller av annan kompetent servicefirma som godtagits av anläggarfirman eller kravställaren. Dock får 9.2.1.3 a) och 9.2.1.3 b) enligt SS-EN 15004-1 utföras av en anläggningseskötare som är utbildad, kompetent och har utrustning för detta. Omfattning och intervall av underhållsåtgärder ska minst motsvara 9.2 i SS-EN 15004-1. Särskilda krav på service och underhåll som anges i datablad för komponenterna ska alltid beaktas.

Kommentar: Med kompetent firma avses företag som har kunskap i SBF 500 samt installerat material. Lämpliga kontroller anges även i Bilaga F i SS-EN 15004-1.

(Kompletterar texten i SS-EN 15004)