

Revideringsblad 2024 – SBF 501:2

Regler för boendesprinklersystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 501:2 och gäller från 2024-01-01.

13 Ventiler och mätare

Andra stycket tas bort. Krav på säkerhetsventil utgår.

13.1 Sprinklercentral

För larm vid vattenflöde (A-larm, se 14.2) kan antingen flödesvakt eller larmventil med larmpressostat användas. Vid flera sektioner ska flödesvakter vara försedda med backventiler.

Larmventiler ska uppfylla kraven i SS-EN 12259-2 eller SS-EN 12259-3.

(kompletterar texten i SS-EN 16925)