

Revideringsblad 2024 – SBF 502:1

Regler för utrymningslarm med talat meddelande

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 502:1 och gäller från 2024-01-01.

6 Planering och projektering

Förtydligande kring att krav ska uppfyllas inom täckningsområde.

6.4.3.2 Utöver ovanstående ska följande krav uppfyllas inom täckningsområdet:

- a) Antalet högtalare för en byggnad ska aldrig understiga två (2) stycken, även om en (1) högtalare är tillräckligt för att uppnå lämplig ljudnivå.
- b) Minst en (1) högtalare ska finnas för varje våningsplan.
- c) Minst en (1) högtalare ska finnas för varje brandcell. Detta gäller dock inte mindre brand celler där personer normalt inte vistas, till exempel soprum.