

Revideringsblad 2024 – SBF 503:2

Regler för vattendimsystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 503:2 och gäller från 2024-01-01.

5 Installation

Det tredje stycket ersätts för att hantera lutning på grenrör och fördelningsrör. Kraven gäller för specifika systemtyper.

5.3.10 Tömning

(ersätter texten i SS-EN 14972)

För torrörssystem och förutlösningssystem ska grenrör ha en lutning om 12 mm per meter mot fördelningsrör. Fördelningsrör ska luta mot lämplig avtappning med minst 4 mm per meter.