

Revideringsblad 2023 – SBF 142:2

Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 142:2 och gäller från 2023-03-01.

8 Behörighet – krav på person

Första stycket och ett tillkommande andra stycke, omformulerat så att det överensstämmer med kraven i SBF 120. Viss redaktionell korrigerings i sista stycket.

8.2 Kapacitetsprov

- 8.2.1 Kapacitetsprov enligt 6.2, 6.3 och 7.2 ska utföras av anläggarfirma vattensprinkler eller av besiktningsfirma med besiktningsmän inom området vattensprinkler. För boendesprinklersystem enligt SBF 501 kan detta utföras av anläggarfirma boendesprinkler eller av besiktningsfirma med besiktningsmän inom området boendesprinkler.

Anläggarfirma och besiktningsfirma kan utföra provning med egen eller extern personal.

Den som utför kapacitetsprovet ska ha dokumenterad utbildning på den mätutrustning som används för provet samt vara införstådd med de konsekvenser som för höga flödes hastigheter kan få för VA-nätet. Den som utför kapacitetsprov ska även vara införstådd med de lokala krav och förhållanden som gäller.