

# Revideringsblad 2023 – SBF 501:2

## Regler för boendesprinklersystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 501:2 och gäller från 2023-03-01.

### 8 Typ av vattenförsörjning

*Texten kompletteras med en skrivning som minskar kravet på måttet "A" när virvelhämmare används på samma sätt som anges i SS-EN 12845.*

#### 8.3 Tankar, bassänger

*(kompletterar texten i SS-EN 16925)*

##### 8.3.3 Vattenvolym

Om en virvelhämmare installeras i enlighet med Tabell 3 kan måttet "A" reduceras till 0,1 m.

### 18 Skötsel, provning och underhåll

*Rättelse av tidsintervall.*

#### 18.1 Allmänt

##### 18.1.2 Ett boendesprinklersystems effektivitet ska alltid upprätthållas.

Månads- och halvårskontroller ska utföras i enlighet med Bilaga 501-05.

För boendesprinklersystem Typ 2 och Typ 3 ska underhåll enligt 18.4 utföras av anläggarfirma eller av annan kompetent servicefirma som godtagits av anläggarfirman eller kravställaren.

*(kompletterar texten i SS-EN 16925)*