

Revideringsblad 1 2025 – SBF 127:17

Regler för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 127:17 och gäller från 2025-04-04.

Revideringar/tillägg är markerade med ett streck i marginalen.

7.4.2 Typ av släckmedel

Tillägg

Återfyllning får endast göras med det släckmedel som släcksystemet är testat med och av en service-lämnare som är godkänd av tillverkare eller importör av släcksystemet.

Släcksystem testade enligt SBF 127:16 eller tidigare utgåvor får återfyllas med släckmedel som testats och godkänts enligt senaste version av SBF 127.

8.4 Årlig brandskyddskontroll

Tillägg

Fordonet ska genomgå årlig brandskyddskontroll med maximalt 4 månaders fördröjning. Fordon undantagna från årlig brandskyddskontroll, se FTR 127.

Kontrollen ska utföras av behörig personal som genomgått utbildning arrangerad av Svensk Försäkring administration AB.

Om brandskyddskontroll inkluderas som en del av en annan besiktning och egna protokoll utformas måste samtliga kontrollpunkter från Trafikförsäkringsföreningens protokoll finnas med. Det gäller även vid komplettering av annat besiktningsprotokoll, till exempel för släckanläggning.

Om inte samtliga kontrollpunkter finns med riskerar fordonsägaren nedsatt försäkringsersättningen vid en skada. Endast ett fullständigt ifyllt protokoll, som inte är äldre än 16 månader, räknas som godkänt vid en skada.

Förteckning över företag med behörig personal samt protokoll, blanketter och informationsmaterial finns på www.tff.se.

Svensk Försäkrings försäkringstekniska rekommendationer, FTR, finns på www.svenskforsakring.se.