

# Revideringsblad 2020 – SBF 1021:2

## Anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm och för utrymningslarm med talat meddelande

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 1021:2 och gäller från 2020-01-01. Revideringar/tillägg är markerade med ett streck i marginalen.

### 4.3 Layout och text

*Texttillägg*

**4.3.6** All text ska utföras med teckenhöjd enligt nedan angivna värden. Se även figur 4.3.




7 mm sektionnummer, larmdonsområdenamn, bladnummer, våningsplansbeteckning.

5 mm objektsnamn, byggnadsnamn/-nummer

2,5 mm adressnummer, larmadressnummer, skalstock, ritningsdatum samt för övrig text.

### 4.7.2 Ritningssymboler

*Textändring*

Symbol	Namn	Kommentar	Ritning		
			OR	SR	SR-TUL
	Trapphus	Anger sektion i trapphus på registerblad	X	X	
	Larmadressnummer	Textstorlek 2,5 mm Anpassa siffror efter system	X	X	
	Sektionsnummer	Textstorlek 7 mm Anpassa siffror efter system	X	X	