

# Revideringsblad 2024 – SBF 141:5

## Regler för utförandet av besiktning av brandskyddsanläggningar

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 141:5 och gäller från 2024-01-01.

Revideringar är markerade med ett streck i marginalen och beror på en komplettering av nytt område för köksläcksystem.

## 2 Referenser

I detta regelverk finns referenser till följande dokument (observera att senaste utgåva ska tillämpas inklusive ändringar och tillägg) om inte daterad utgåva anges:

NFPA 13:2016	Installation of Sprinkler Systems
SBF 110	Regler för brandlarm
SBF 115	Regler för koldioxidsläckanläggning
SBF 120	Regler för automatiskt vattensprinklersystem
SBF 142	Anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt vattenledningsnät
SBF 500	Regler för gassläcksystem
SBF 501	Regler för boendesprinklersystem
SBF 502	Regler för utrymningslarm med talat meddelande
SBF 503	Regler för vattendimsystem
SBF 504	Regler för trycksatt stigarledning
SBF 508	Regler för köksläcksystem
SBF 1003	Norm Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
SBF 1021	Regler för orienterings- och serviceritningar
SBF 1490	Norm Specialdetektorer
SIS-TR 47	Signalkaraktärer för brand- och utrymningslarm
SS-EN 12845	Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll
SS-EN 13565-1	Skumsystem – Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
SS-EN 13565-2	Skumsystem – Del 2: Utförande, installation och underhåll
SS-EN 17446	Brandsläckningssystem i storkök – Utförande, dokumentation och provningskrav
SS-EN 15004-1	Gassläcksystem – Del 1: Utförande, installation och underhåll
SS-EN 16925	Automatiska boendesprinkler – Utförande, installation och underhåll

## 7.2 För varje besiktning gäller dessutom följande

Leveransbesiktning brandlarm	sid 17–20	(8.1)
Revisionsbesiktning brandlarm	sid 21–22	(8.2)
Leveransbesiktning vattensprinkler	sid 23–30	(9.1)
Revisionsbesiktning vattensprinkler	sid 31–33	(9.2)
Leveransbesiktning koldioxid	sid 34–36	(10.1)
Revisionsbesiktning koldioxid	sid 37–38	(10.2)
Leveransbesiktning gassläcksystem	sid 39–41	(11.1)
Revisionsbesiktning gassläcksystem	sid 42–43	(11.2)
Leveransbesiktning utrymningslarm	sid 44–46	(12.1)
Revisionsbesiktning utrymningslarm	sid 47–48	(12.2)
Leveransbesiktning boendesprinkler	sid 49–53	(13.1)
Revisionsbesiktning boendesprinkler	sid 54–55	(13.2)
Leveransbesiktning vattendimma	sid 56–59	(14.1)
Revisionsbesiktning vattendimma	sid 60–61	(14.2)
Leveransbesiktning trycksatt stigarledning	sid 62–65	(15.1)
Revisionsbesiktning trycksatt stigarledning	sid 66–67	(15.2)
Leveransbesiktning köksläcksystem	sid XX–XX	(16.1)
Revisionsbesiktning köksläcksystem	sid XX–XX	(16.2)

## 16 Anvisningar för besiktning av kökssläcksystem

### 16.1 Vid leveransbesiktning enligt SBF 508

A	Anläggarintyg, dokumentation, m.m.	Kontrollrat	Ej tillämbart	Krav enligt SBF 508:1 och SS-EN 17446 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 A1	Utförandespecifikation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.1 Bilaga 508:1	
16.1 A2	Anläggarintyg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3 Bilaga SBF508:2	
16.1 A3	Tillverkarens systemmanual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8, 4.1.3, 5,1 5.5.1, 6	
16.1 A4	Certifikat/Listning av erkänt organ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.1	
16.1 A5	Flödesberäkningar enligt systemmanualen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.3	
16.1 A6	Redovisning av utförda provningar (färdigställandekontroll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.2	
16.1 A7	Dokumentation till anläggningsägare: a) anläggarintyg b) färdigställandekontroll c) anvisningar för skötsel och underhåll d) säkerhetsdatablad e) kontrolljournal f) underhållsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3	
16.1 A8	Förvaring av dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.8, 5.3	

---

B	Installationstyp och omfattning	Kontrollrat	Ej tillämbart	Krav enligt SBF 508:1 och SS-EN 17446 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 B1	Omfattningen av kökssläcksystemet enligt utförandespecifikation Samordning skett med eventuell sprinklerprojektör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1 och 4.1.1	
16.1 B2	Personsäkerhetskrav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	

<b>C</b>	<b>Installation behållare, rör-system, utlösningssystem, etc</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämpligt</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 och SS-EN 17446 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.1 C1	Släckmedelsbehållare märkning Eventuella drivgasflaskor Eventuella manometer eller tryckvakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.2, 4.4.1 4.2.6	
16.1 C2	Placering av munstycken (täcknings- ytor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.3, 4.4.2	
16.1 C3	Rör och rördelar, flexibla slangar, materialval och installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.4, 4.2.5	
16.1 C4	Mekaniska eller elektriska manuella aktiveringsanordningar och skyltar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.7. 4.4.4, 4.4.5	
16.1 C5	Placering av detektorer eller aktive- ringselement samt skyltning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.3, 4.4.6	
16.1 C6	Akustiska/optiska larmdon och skylt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.7	
16.1 C7	Strömförsörjning Märkning gruppcentral Batterikapacitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.2	
16.1 C8	Larmöverföring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.3	



<b>D</b>	<b>Underhåll, skötsel, övriga anvisningar</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämpligt</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.1 D1	Anläggningsskötare utsedd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.1	
16.1 D2	Kökspersonal instruerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.2	

<b>E</b>	<b>Funktionsprov vid leveransbesiktning</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämbart</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.1 E1	Provning av manuella aktiveringsordningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E2	Provning av automatiska aktiveringsordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E3	Provning av styrningar och aktiveringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E4	Provning av brandspjäll och andra spjäll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E5	Provning av eventuella tryckvakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E6	Provning av överföring av aktiverad system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Avser brand
16.1 E7	Provning av överföring av felsignal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

## 16.2 Vid revisionsbesiktning enligt SBF 508

<b>A</b>	<b>Allmän genomgång</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämpligt</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.2 A1	Kontroll av eventuella förändringar i anläggningens omfattning och utförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5	
16.2 A2	Kontroll av att köksläcksystemet anpassats till eventuella förändringar och förflyttningar av utrustning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5	
16.2 A3	Nytt anläggarintyg med anledning av förändringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6	
16.2 A4	Kontroll av aktiveringar och åtgärder för att förebygga onödiga aktiveringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.7	
16.2 A5	Aktuella uppgifter hos larmmottagaren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.3	
16.2 A6	Köksläcksystemets skick och synliga skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

---

<b>B</b>	<b>Underhåll, skötsel, övriga anvisningar</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämpligt</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.2 B1	Anläggningsskötare och kunskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.1	
16.2 B2	Kökspersonal instruerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.2	
16.2 B3	Anläggningsskötarens kontroller, skötsel och förande av kontrolljournal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.2.2	
16.2 B4	Underhållsarbete (var sjätte månad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.4	

<b>C</b>	<b>Installation behållare, rör-system, utlösningssystem, etc</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämpligt</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.2 C1	Släckmedelsbehållare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.2	
16.2 C2	Eventuella drivgasbehållare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.2	
16.2 C3	Rörnät, upphängningar och munstycken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.4, 4.2.5, 4.4.2	
16.2 C4	Mekaniska eller elektriska manuella aktiveringsanordningar och skyltar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.7	
16.2 C5	Placering, skador av detektorer eller aktiveringselement samt skyltning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.3	

---

<b>D</b>	<b>Funktionsprov vid revisionsbesiktning</b>	<b>Kontrollrat</b>	<b>Ej tillämpligt</b>	<b>Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)</b>	<b>Kommentar</b>
16.2 D1	Provning av manuella aktiveringsanordningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D2	Provning av automatiska aktiveringsanordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D3	Provning av styrningar och aktiveringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D4	Provning av brandspjäll och andra spjäll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D5	Provning av eventuella tryckvakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D6	Kontroll av eventuella manometer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D7	Provning av överföring av aktiverat system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Avser brand
16.2 D8	Provning av överföring av felsignal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		