

Revideringsblad 2024 – SBF 141:5

Regler för utförandet av besiktning av brandskyddsanläggningar

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 141:5 och gäller från 2024-01-01.

2 Referenser

SBF 508 Regler för kökssläcksystem tillagd i referenslista.

7.2 För varje besiktning gäller dessutom följande

Adderat: Leveransbesiktning kökssläcksystem sid 68-70 (16.1)

Adderat: Revisionsbesiktning kökssläcksystem sid 71-72 (16.2)

16 Anvisningar för besiktning av kökssläcksystem

16.1 Ny checklista.

16.2 Ny checklista.

16 Anvisningar för besiktning av kökssläcksystem

16.1 Vid leveransbesiktning enligt SBF 508

A	Anlägggarintyg, dokumentation, m.m.	Kontrollrat	Ej tillämbart	Krav enligt SBF 508:1 och SS-EN 17446 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 A1	Utförandespecifikation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.1 Bilaga 508:1	
16.1 A2	Anlägggarintyg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3 Bilaga SBF508:2	
16.1 A3	Tillverkarens systemmanual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.8, 4.1.3, 5,1 5.5.1, 6	
16.1 A4	Certifikat/Listning av erkänt organ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.1	
16.1 A5	Flödesberäkningar enligt systemmanualen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1.3	
16.1 A6	Redovisning av utförda provningar (färdigställandekontroll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.2	
16.1 A7	Dokumentation till anläggningsägare: a) anlägggarintyg b) färdigställandekontroll c) anvisningar för skötsel och underhåll d) säkerhetsdatablad e) kontrolljournal f) underhållsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3	
16.1 A8	Förvaring av dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.8, 5.3	

B	Installationstyp och omfattning	Kontrollrat	Ej tillämbart	Krav enligt SBF 508:1 och SS-EN 17446 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 B1	Omfattningen av kökssläcksystemet enligt utförandespecifikation Samordning skett med eventuell sprinklerprojektör	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.1 och 4.1.1	
16.1 B2	Personsäkerhetskrav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	

C	Installation behållare, rör-system, utlösningssystem, etc	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 och SS-EN 17446 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 C1	Släckmedelsbehållare märkning Eventuella drivgasflaskor Eventuella manometer eller tryckvakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.2, 4.4.1 4.2.6	
16.1 C2	Placering av munstycken (täcknings- ytor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.3, 4.4.2	
16.1 C3	Rör och rördelar, flexibla slangar, materialval och installation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.4, 4.2.5	
16.1 C4	Mekaniska eller elektriska manuella aktiveringsanordningar och skyltar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.7. 4.4.4, 4.4.5	
16.1 C5	Placering av detektorer eller aktive- ringselement samt skyltning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.3, 4.4.6	
16.1 C6	Akustiska/optiska larmdon och skylt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.7	
16.1 C7	Strömförsörjning Märkning gruppcentral Batterikapacitet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.2	
16.1 C8	Larmöverföring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.3	



D	Underhåll, skötsel, övriga anvisningar	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 D1	Anläggningsskötare utsedd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.1	
16.1 D2	Kökspersonal instruerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.2	

E	Funktionsprov vid leveransbesiktning	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)	Kommentar
16.1 E1	Provning av manuella aktiveringsordningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E2	Provning av automatiska aktiveringsordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E3	Provning av styrningar och aktiveringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E4	Provning av brandspjäll och andra spjäll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E5	Provning av eventuella tryckvakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.1 E6	Provning av överföring av aktiverad system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Avser brand
16.1 E7	Provning av överföring av felsignal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

16.2 Vid revisionsbesiktning enligt SBF 508

A	Allmän genomgång	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)	Kommentar
16.2 A1	Kontroll av eventuella förändringar i anläggningens omfattning och utförande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5	
16.2 A2	Kontroll av att köksläcksystemet anpassats till eventuella förändringar och förflyttningar av utrustning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.5	
16.2 A3	Nytt anläggarintyg med anledning av förändringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.6	
16.2 A4	Kontroll av aktiveringar och åtgärder för att förebygga onödiga aktiveringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.7	
16.2 A5	Aktuella uppgifter hos larmmottagaren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.3.3	
16.2 A6	Köksläcksystemets skick och synliga skador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B	Underhåll, skötsel, övriga anvisningar	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)	Kommentar
16.2 B1	Anläggningsskötare och kunskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.1	
16.2 B2	Kökspersonal instruerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.5.2	
16.2 B3	Anläggningsskötarens kontroller, skötsel och förande av kontrolljournal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5.2.2	
16.2 B4	Underhållsarbete (var sjätte månad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5..5.4	

C	Installation behållare, rör-system, utlösningssystem, etc	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)	Kommentar
16.2 C1	Släckmedelsbehållare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.2	
16.2 C2	Eventuella drivgasbehållare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.2	
16.2 C3	Rörnät, upphängningar och munstycken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.4, 4.2.5, 4.4.2	
16.2 C4	Mekaniska eller elektriska manuella aktiveringsanordningar och skyltar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.2.7	
16.2 C5	Placering, skador av detektorer eller aktiveringsselement samt skyltning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.4.3	

D	Funktionsprov vid revisionsbesiktning	Kontrollrat	Ej tillämpligt	Krav enligt SBF 508:1 (om ej annat anges)	Kommentar
16.2 D1	Provning av manuella aktiveringsanordningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D2	Provning av automatiska aktiveringsanordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D3	Provning av styrningar och aktiveringar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D4	Provning av brandspjäll och andra spjäll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D5	Provning av eventuella tryckvakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D6	Kontroll av eventuella manometer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16.2 D7	Provning av överföring av aktiverat system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Avser brand
16.2 D8	Provning av överföring av felsignal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

