

Remisskommentarer avseende förslag till:
Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets beteckning: 2014/116773

Vi godkänner det lämnade förslaget

- Ja
- Ja, med kommentarer
- Nej, med motivering:
- Avstår

Bilagor bifogas

Svarslämnande företag/organisation Brandskyddsföreningen	Kontaktperson Lars Brodin
Postadress: Box 47222 100 74 Stockholm	Telefon/E-post 08-588 474 16 lars.brodin@brandskyddsforeningen.se
	Datum 2019-03-08

Remisskommentarer från Brandskyddsföreningen: Arbetsplatsens utformning

Avsnitt	Typ av kommentar T (Teknisk) Ge (Generell) R (Redaktionell)	Kommentar/Motivering	Förslag till ändring	Vårt förslag till åtgärd
s. 7-8 § 8	Ge	Vi tycker att det är bra att ansvaret i projekteringsskedet förtydligas när det gäller arbetsmiljön i bruksskedet. I det sammanhanget bör det även förtydligas att drifts- och underhållsinstruktioner för bland annat byggnadens brandskyddsinstallationer delges berörda i samband med att lokalerna tas i bruk.		
s.10 § 23	Ge	Vi tycker att det är bra att organisatoriska åtgärder som behövs för att upprätthålla funktionen över tid förtydligas, som behovet av underhåll och kontroll av installationer som är nödvändiga för utrymning.		
s.10 § 23	T	Förtydliga det allmänna rådet sista meningen med hänvisning till Brandskyddsföreningens regelverk	Exempel på hur kontroll och dokumentation av utrymningslarm kan göras finns beskrivet i Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 110 och SBF 502	Ändra eller komplettera text
s.10 § 23	R	Ändra Svenska Brandskyddsföreningen till Brandskyddsföreningen	Brandskyddsföreningen	Ta bort "Svenska"
s.11 § 24	T	I allmänna rådet bör förtydligas vilka rutiner som behövs. Dessa krav återfinns i viss omfattning i Lagen om skydd mot olyckor med föreskrifter varför vi rekommenderar en kommunikation med MSB för att undvika dubbelreglering.	Exempel på sådana rutiner är att skapa riskmedvetenhet genom utbildning och information samt att genom egenkontroll följa upp efterlevnaden.	Komplettera allmänt råd med exempel
s. 11 § 25	T	Behovet av utrymningsövningar behöver nyanseras i ett allmänt råd. Dessa krav återfinns i viss omfattning i Lagen om skydd mot olyckor med föreskrifter varför vi rekommenderar en kommunikation med MSB för att undvika dubbelreglering.	Flytta text om utrymningsövningar till det allmänna rådet. Skriv istället: Utrymningsövningar behöver genomföras regelbundet i verksamheter där kritiska förhållanden kan uppstå snabbt eller där personal har särskilda uppgifter i samband med utrymning. Exempel på sådana verksamheter är vissa industrier, vårdanläggningar och skolor.	Tillför allmänt råd och kommunicera med MSB
s. 11 § 25	T	Samverkan kan behöva ske med andra aktörer också.	Formulera om till: ...samverka med fastighetsägare eller andra aktörer som påverkar utrymningsförhållanden.	Komplettera text.

Remisskommentarer från Brandskyddsföreningen: Arbetsplatsens utformning

s.14 § 43	T	Dörrar som ställs upp "tillfälligt" tenderar ofta att bli uppställda mer än tillfälligt och medför därför en risk för spridning vid brand. Vi föreslår därför en ändring av texten.	Dörrar i brandcellsgräns där det finns behov av återkommande uppställning bör ställas upp med hjälp av rökdetektorstyrda magneter eller motsvarande.	Ändra eller komplettera text
s. 21 § 98-99	Ge	Vi tycker att det är bra att frångängligheten tillgodoses i takt med större krav på tillgänglighet.		
s. 21 § 99	T	Krav på utrymningsvägar vad gäller hinder mm. för att underlätta för personer med nedsatt funktionsförmåga i allmänt råd till §98 bör också gälla för väg till utrymningsplatser enligt §99. Så som skrivet nu kan tillfälliga utrymningsplatser utformas utan krav på tillgänglighet vad gäller hinder, dörrar mm.		Lägg till samma allmänna råd till §99 som finns i §98.
s. 23 § 108	T	Ett allmänt råd behövs för att peka mot möjlig lösning. Lägg till ett allmänt råd om lämpligt regelverk för utförande av utrymningslarm.	Allmänt råd: Utformning av ett sådant system finns beskrivet i Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 110 och SBF 502	Lägg till text
s 23 § 109	T	Ett allmänt råd behövs för att peka mot möjlig lösning. Lägg till ett allmänt råd om lämpligt regelverk för utförande av utrymningslarm	Allmänt råd: Utformning av ett sådant system finns beskrivet i Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 110 och SBF 502	Lägg till text
s. 22 § 100	T	Fast monterad stege är normalt inte en accepterad lösning för utrymning från arbetsplatser. Ett sådant exempel kan skapa förvirring och leda till olämpliga lösningar. Däremot kan utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning förekomma från mindre kontor.	Fönster kan i vissa fall godtas som en av de två av varandra oberoende utrymningsvägarna från lokaler som är avsedda för endast ett fåtal personer. Förutsättningarna ska då överensstämma med gällande Boverkets byggregler alternativt de byggregler som gällde då lokalerna senast byggdes/ändrades.	Ändra text och stryk stege
s.22 § 101	T	Begreppet säker plats finns inte definierat. Använd definition från Boverkets byggregler:	Med säker plats avses plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka utrymmande personer. Säker plats kan exempelvis vara en gata i det fria eller terrass, gårdsplan eller liknande under förutsättning att man kan nå gata i det fria därifrån.	Skriv in definition i allmänt råd.
s. 23 § 110	T	Ett allmänt råd behövs med förtydligande om tillgång till brandredskap.	Allmänt råd: Brandredskap ska normalt finnas tillgängligt inom ett avstånd av 25 m.	Komplettera med Allmänt råd
s. 23 § 111	T	Lägg till ett allmänt råd om lämpligt regelverk för utformningen sprinkler.	Allmänt råd: Utformning av ett sådant system finns beskrivet i Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 120	Komplettera med Allmänt råd

Remisskommentarer från Brandskyddsföreningen: Arbetsplatsens utformning

		Tillförlitligheten och förmågan av en sprinkleranläggning är avgörande för genomförande av en betryggande utrymning. Det är rimligt att sprinkleranläggningen utformas, underhålls och besiktigas regelbundet. Brandskyddsföreningens regelverk sätter en lägsta nivå på lämplig utformning.		
s. 23 § 111	T	I paragrafen talas om särskilda åtgärder. Det framgår inte vad som kan avses med särskilda åtgärder. Detta bör exemplifieras i ett allmänt råd.	Allmänt råd. Exempel på särskilda åtgärder kan vara automatiska släckanläggningar, automatiskt styrd brand- och rökgasevakivering,	Kompletera med allmänt råd
s. 23 § 113	T	Lägg till ett allmänt råd om lämpligt regelverk för utformningen och gassläckanläggning. Det finns särskilda arbetsmiljörisker med gassläckanläggningar. Exempel på detta är kemiska arbetsmiljöbrister, tryckbärande anordningar, användning av och kontroll av trycksatta anordningar, provtryckning, skyltning. Brandskyddsföreningens regelverk hänvisar till dessa så att kravställare redan vid projektering (BAS-P) beaktar kraven för en personsäker anläggning över tid. I regelverken anges även de erforderliga kontrollerna, underhåll och besiktning som behöver utföras för att systemet ska fungera som avsett. Detta bidrar också i sin tur till personsäkerheten. Exempel på åtgärder är fördröjning innan utfrysning av släckmedel och släckmedelskoncentrationer som normalt inte är akut toxiska. Brandskyddsföreningens regelverk sätter en lägsta nivå på lämplig utformning. I SBF 500 finns idag krav på släckmedel för såväl kemiska- som inert-gaser. I SBF 115 finns krav på utformning av koldioxidanläggningar.	Allmänt råd: Utformning av ett sådant system finns beskrivet i Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 500 och SBF 115	Kompletera med Allmänt råd
s. 24 § 115	T	Kompletera med hänvisning till standard för utrymningsplaner. Ny uppdaterad standard är utskickad på remiss.	Utrymningsplan bör utföras enligt SS 2875	Hänvisa till standard
Bilaga 2	T	Saknar skylt om återsamlingsplats enligt SS-ISO 7010		Tillför exempel på skylt för återsamlingsplats

Remisskommentarer från Brandskyddsföreningen: Arbetsplatsens utformning

Bilaga 2	T	De skyltar som redovisas som exempel bör ersättas med skyltar som överensstämmer med SS-ISO 7010		Byt ut de exempel på skyltar som inte överensstämmer med SS-ISO 7010.
Bilaga 2 punkt 2.5	T	Ett brandlarm idag kan utföra olika funktioner bland annat utrymningssignal. Därför bör LARM VID FARA kompletteras med ordet Brandlarm/Utrymningslarm.	Ändra text till: Brandlarm/utrymningslarm	Ändra text