

Enligt Sändlista

Stockholm 2020-05-11

Remiss LBK-pärmens flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd flik 10 Brandlarm och släckutrustning

Bifogat finns förslag till revidering av i LBK-pärmens rekommendationer flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd och flik 10 Brandlarm och släckutrustning. Flik 3 flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar föreslås flyttas till flik 3.

I arbetsgruppen för denna revidering har representanter från följande organisationer och myndigheter deltagit:

Jordbruksverket, Länsstyrelserna, RISE Jordbruk och trädgård, Lantbrukarnas Riksförbund, Svensk fågel, Svenska Ägg, Brandskyddsföreningen Sverige, Dina Försäkringar AB, Länsförsäkringar AB, NOVAB och LantByggByrån.

Dokumenterna ska kompletteras med en del nya figurer och viss bearbetning av texten kvarstår. Den slutliga rekommendationen beräknas vara klar till årsskiftet.

Ändringar som inte endast är av redaktionell betydelse har markerats med linje i högermarginalen.

Remissvar

Vi vill gärna ha in dina synpunkter via e-post till LBK@brandskyddsforeningen.se helst senast den **26 juli 2020** på bifogad svarsblankett. Remissen är fri att sprida till andra intresserade.

Återremiss

Om det finns behov av en ytterligare remissrunda kommer den remissen att sändas till de som har svarat på denna remiss eller meddelat att man inte har några synpunkter.

Större förändringar flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Avsnitt har flyttats och omnumrering har skett | |
| 2. Språklig bearbetning | |
| 3. Bilaga 2 om brandförsök har förts in i förordet. | |
| 4. Uppdatering av lagstiftningen | Avsnitt |
| 5. Tydligare anpassning till Boverkets byggregler (BBR) | |
| 6. Anpassning till reviderad bygglagstiftning | Kapitel 1 |
| 7. Uppdatering av hänvisning till de olika föreskrifterna från Jordbruksverket | Avsnitt 1.5 |
| 8. Avsnitt om särskild utredning har införts | Avsnitt 1.6 |
| 9. Brandsektionering ändrad till brandavskiljande | |
| 10. Djur ska kunna utrymmas på 30 minuter | Avsnitt 2.2 |

11. Brandcellsstorlek beroende på brandbelastning och övriga skydd har införts	Avsnitt 3.0
12. Skyddsavståndet 6 meter är ändrat till 8 meter	Avsnitt 3.2.3
13. Ändrade krav för brandgasventilering	Avsnitt 4.1
14. Speciallösningar för djurstall i större brandceller.	Avsnitt 5.1
15. Lagring av hö och halm har flyttats från 3.1 och LBK-ärmens flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar	Avsnitt 5.1.6
16. Ändrade krav för äggbandspassage genom brandvägg	Avsnitt 5.2
17. Kapitel med nomenklatur har införts	Kapitel 6
18. Bilaga 1 med konstruktionslösningar är nu ett eget kapitel	Kapitel 8
19. Beräkningar av brandbelastning för olika typer av byggnader	Ny Bilaga 1

Större förändringar flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar:

1. Flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar kommer att upphöra då innehållet till stor del har flyttats till flik 3 avsnitt 5.1.6.

Större förändringar flik 3 Brandlarm och släckutrustning

1. Nytt namn på rekommendationen
2. Dispositionen för kapitel 2 har ändrats för att bli mer överskådligt. Kapitel 2
3. Brandvarningsanläggning ersätts av brandlarmanläggning Kapitel 2
4. LBK har upphört med godkännande för brandvarningsanläggningar Kapitel 2
5. Krav på installation enligt SBF 110 Kapitel 2
6. Tekniska krav enligt SS-EN 54 tydliggjort Kapitel 2
7. Gränsen för brandlarm höjs till 1 250 m². Kapitel 2
8. Ordet röksugsystem ersätts med aspirerande system Kapitel 2
9. Brandsläckare krävs i utrymme för tankning av diesel inomhus. Avsnitt 3.1
10. Ordet högtryckssystem har ersatts med dimsprinklingssystem Avsnitt 3.5

Med vänlig hälsning

Lantbrukets brandskyddkommitté

Björn Björkman
sekreterare

08-588 475 17

lbk@brandskyddsforeningen.se

Bilagor: Remissversion av LBK-pärmens Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
Svarsblankett flik 3
Remissversion av LBK-pärmens Flik 10 Brandlarm och släckutrustning
Svarsblankett flik 10
Sändlista