

Jordbruksverket

jordbruksverket@jordbruksverket.se

Stockholm 2018-04-09

Remissvar på nya föreskrifter om hästhållning (Dnr: 5.2.16-4117/16)

Brandskyddsforeningen Sverige med Lantbrukets Brandskydds kommitté (LBK), har fått kännedom om remissen om nya föreskrifter om hästhållning som ska ersätta den befintliga L101 DFS 2007:6. Remissvaret är förankrat i Lantbrukets Brandskyddskommitté.

Vi har endast granskat de avsnitt som rör brand- och elsäkerhet.

Vi anser att 3 kap 11 § bör kompletteras med en hänvisning enligt följande **Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall**. Motiven till detta redovisas nedan.

Funktionsbaserade regler fungerar bra under förutsättning att det finns en tydlig nivå på de funktionskrav som ska uppfyllas. Om sådan nivå saknas uppstår många olika tolkningar om vad som ska uppnås vilket för en hästägare kan innebära stora svårigheter att veta vad som är rätt. Om nivåer saknas behövs det hänvisning till någon vägledning som anger lämpliga nivåer.

Förutom svårigheterna för stallägare att veta vilken nivå som ska uppfyllas uppstår svårigheter för de olika myndigheter som ska bedöma vad som är skälig nivå. Detta kan leda till att många beslut kan komma att överklagas eller att kravnivån blir för låg.

Olika tolkningar i olika länsstyrelser försvårar en gemensam nationell säkerhetsnivå och därmed stora svårigheter för konsulter och byggföretag vilket i förlängningen kan drabba både hästarna och hästägarens säkerhet samt hästägarens ekonomi.

Då det i 3 kap. 11 § inte finns några nivåer på funktionskraven går det inte att avgöra vad som anses godtagbart.

Vi tolkar att formuleringen ”När hästar hålls i stall ska brand förebyggas” är ett krav på att hindra en brands uppkomst. Detta innebär bland annat att följande områden måste hanteras:

- Självantändning i hösilage och halm
- Elinstallationer utförs korrekt enligt kraven för häststall och på ett gnagarsäkert sätt
- Olika maskiners risk att starta bränder
- Avstånd från andra byggnader och upplag

Vi tolkar att formuleringen ”finnas godtagbara förutsättningar att rädda dem i händelse av brand” är ett krav på bland annat byggnadstekniska åtgärder. Detta innebär bland annat att följande områden måste hanteras:

- Vilken brandteknisk klass det ska vara på brandcellsväggar
- Vilka utrymmen som bör utgöra egna brandceller
- Olika byggmaterials brandtekniska egenskaper
- Hur väl anpassat brandvarningsanläggningar är till miljön i häststall
- Hur lång tid som är godtagbar för att hästarna ska kunna räddas vid brand.
- Aktuell räddningstjänsts insatstid vid brand

De flesta häststall är byggnadslovspliktiga och då krävs en brandskyddsdocumentation i samband med uppförandet. Funktionskraven i Boverkets byggregler ställer i princip enbart krav på skyddet av människoliv. Skyddsnivån för brandskyddet av hästarna baseras på Jordbruksverkets föreskrifter. Ansvaret för skydd av egendom dit hästar räknas ligger på ägaren.

Räddningstjänstens första prioritet är räddning av människoliv. Under förutsättning att risken för brandmännen är låg kan egendom dit hästar räknas räddas.

I de nu gällande föreskrifterna ställs endast brandskydds krav vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall. Med den föreslagna nya skrivningen kommer högre krav att ställas på befintliga äldre stall då alla stall ska ha likartad skydds nivå.

Utöver det brandskyddstekniska kravet finns det även behov av att stallet är potentialutjämnat och skyddsutjämnat vilket i annat fall kan orsaka obehag för hästarna och kan leda till att de bland annat inte vill dricka.

Med vänliga hälsning



Anders Bergqvist
Generalsekreterare
Brandskyddsföreningen Sverige



Björn Björkman
Sekreterare i Lantbrukets brandskyddskom-
mitté
Telefon: 08-588 475 17