

Distribution enligt sändlista

Stockholm 2026-02-09 (*Rättelse sista svarsdag*)

Remissförslag för SBF 115:3 Regler för koldioxidsläcksystem

Allmänt

Regelverk för koldioxidsläcksystem SBF 115:2 har inte genomgått någon översyn eller revidering sedan 2001. I januari 2026 publicerade SIS den svenska utgåva av *SS-EN 17996:2024 Koldioxidsläckningssystem för användning i lokaler – Utförande och installation (ISO 6183:2022, ändrad)*. Denna nya utgåva av regelverket *pr*SBF 115:3 Regler för koldioxidsläcksystem är anpassad till standarden SS-EN 17966 och hänvisar i grunden till att standarden ska följas men med vissa kompletteringar.

Målsättningen är att SBF 115:3 Regler för koldioxidsläcksystem tillsammans med SS-EN 17966 och övriga refererande dokument ska bidra till att säkerställa att koldioxidsläcksystem utförs personsäkert, med tillfredställande kvalitet och hög tillförlitlighet.

Användningsområden

Koldioxidanläggningar används idag i huvudsak som punktskyddsanläggningar av verksamhetskritiska maskiner eller objekt. En korrekt dimensionerad punktskyddsanläggning blir förutsättningen för att koldioxidsläcksystem effektivt ska kunna släcka eller begränsa en brand.

Personsäkerhet

Särskilt vikt har lagts på personsäkerhetsaspekten med bland annat hänvisningar till flertalet relevanta myndighetsföreskrifter inom området till exempel *AFS 2023:12 Utformning av arbetsplatser*. SBF 115:3 anger krav på flera olika anordningar för ett ge en betryggande personsäkerhet. Exempel på detta är krav på mekaniska fördröjningsenheter eller mekaniska blockeringsventiler. Det finns inget förbud i SBF 115:3 att använda koldioxid för utrymmen där människor kan vistas men regelverket avråder starkt ifrån detta. SBF 115:3 anger även att äldre anläggningar med personsäkerhetsbrister måste ses över och åtgärder vidtas vid behov.

Installation, kontroller, besiktning för en hög tillförlitlighet

För hög tillförlitlighet över tid krävs att de föreskrivna kontrollerna av kökssläcksystem genomförs vilket innebär återkommande kontroller, skötsel, underhåll och besiktning av koldioxidsläcksystemet.

Installationen förväntas utföras av kompetenta anläggarfirman som efter installation utfärdar ett anläggarintyg över installationen. Det förväntas även utföras en tredjepartsbesiktning av anläggningen av certifierade besiktningsföretag med kompetenta personer.

Brandskyddsföreningen ber er att läsa igenom förslagen och lämna era kommentarer på bifogad blankett samt skicka ert svar till remissvar@brandskyddsforeningen.se senast **2026-04-03**.

Bifogade blanketter ska användas och lämnas i olåst word-format. Om kommentarer lämnas på annat sätt så ska det lämnas i olåst word-format och utformas så att:

- det framgår vilken eller vilka regelpunkter kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
- det för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
- det framgår vem som lämnar kommentaren (person, företag, organisation etc)

Kommentarer som lämnas i form av frågor eller om svarslämnaren inte lämnat något konkret ändringsförslag kommer dessa normalt inte att beaktas.

Under remisstiden återfinns även remissförslagen på Brandskyddsföreningens hemsida <https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/aktuella-remisser/>

Efter remisstidens slut kommer alla remissvaren sammanställas och behandlas.

Frågor angående remissförslagen kan ställas till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Brandskyddsföreningen

Tomas Åberg
Telefon: 08-588 474 57
Mejl: tomas.aberg@brandskyddsforeningen.se

Bifogas: prSBF 115:3 Regler för koldioxidsläcksystem
Remissblankett.docx
Kommentarsblankett.docx
Sändlista
Följebrev