

Distribution enligt sändlista

Stockholm 2025-08-27

Remissförslag för regler för automatiskt vattensprinklerssystem

prSBF 120:9 Regler för automatiskt vattensprinklerssystem

Allmänt

Ett automatiskt vattensprinklerssystem, eller sprinkler som det i vardagligt tal kallas, är ett viktigt system för att upptäcka och släcka begynnande bränder eller hålla dem under kontroll så att släckning eller säker utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattensprinklerssystem bidrar till att minska brandskadekostnaderna och rädda liv.

Målsättningen är att SBF 120:9 tillsammans med SS-EN 12845 och övriga i regelverket refererade dokument ska bidra till att säkerställa att vattensprinklersystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Installation av sprinklersystem kan bli aktuellt av olika skäl. Krav kan följa av myndighetsföreskrifter, exempelvis enligt Boverkets föreskrifter, eller uppstå genom tekniska byten/analytisk dimensionering som alternativ åtgärd för att uppfylla byggnadens brandskydd. Försäkringsbolag kan också ställa krav för att begränsa brandskador. Utöver detta väljer många verksamheter att installera sprinkleranläggningar som en del av sin egen brandskyddspolicy för att uppnå en önskad skyddsnivå.

Projektering, installation och besiktning av automatiska vattensprinklerssystem ska utföras av behöriga och kompetenta organisationer. Överensstämmelsen med regelverket verifieras genom intyg av behörig ingenjör för projekteringen, anläggarintyg utfärdat av anläggarfirman samt besiktningsintyg från besiktningsfirman.

Brandskyddsföreningen ber er att läsa igenom förslagen och lämna era kommentarer på bifogad blankett samt skicka ert svar till remissvar@brandskyddsforeningen.se **senast 2025-10-08.**

Bifogade blanketter ska användas och lämnas i olåst word-format. Om kommentarer lämnas på annat sätt så ska det lämnas i olåst word-format och utformas så att:

- det framgår vilken eller vilka regelpunkter kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
- det för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
- det framgår vem som lämnar kommentaren (person, företag, organisation etc)

Kommentarer som lämnas i form av frågor kommer normalt inte att beaktas.

Under remisstiden återfinns remissförslagen även på hemsidan <https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/aktuella-remisser/>

Efter remisstidens slut kommer alla remissvaren sammanställas och tas upp i relevanta arbetsgrupper eller regelgruppen, för behandling och eventuell åtgärd.

Frågor angående remissen kan ställas till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Brandskyddsföreningen

Ikaros Savvidis
Telefon:08-588 474 19
Mejl: ikaros.savvidis@brandskyddsforeningen.se

Bifogas: prSBF 120-9 Remissutgåva.pdf

Remissblankett prSBF 120-9.docx

Kommentarsblankett remiss prSBF 120-9.docx

Sändlista prSBF 120-9.pdf

Anläggarintyg prSBF 121-6.pdf