

NORM

prSBF 2005:3

Brandskyddstekniker kemiska gassläckmedel

**REMISSUTGÅVA 2025-10-01
FÅR EJ TILLÄMPAS**

prSBF 2005:3

Norm Brandskyddstekniker kemiska gassläckmedel



Brandskyddsföreningen

Vi arbetar för ett brandsäkert och hållbart Sverige

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening. Tillsammans med lokala föreningar, medlemmar och partners påverkar vi samhället att ta ett större ansvar för brandsäkerhet.

Vi är ett kunskapscentrum som sedan mer än 100 år tillbaka arbetar för ökad brandsäkerhet och minskade skador vid olyckor. Det gör vi genom bland annat: opinionsbildning, framtagande av normer och regelverk, utbildning, besiktning, stöd till forskning, skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® samt skadehantering genom restvärderäddning och Civil insatsperson.

Vårt överskott går tillbaka till Brandskyddsföreningens ideella arbete för att nå visionen om ett brandsäkert och hållbart Sverige.

OBS! Detta dokument anger de krav som gäller från 2025-XX-XX.

Normen uppdateras regelbundet genom revideringar och/eller kompletteringar. Efter publicering utgör dessa en integrerad del av regelverket och görs tillgängliga via Brandskyddsföreningens uppdateringsabonnemang eller på www.brandskyddsforeningen.se.

Om normen ska användas för genomförande av provning, kontroll, bedömning, certifiering, intygande eller godkännande av certifieringsorgan ska skriftligt tillstånd inhämtas från Brandskyddsföreningen och normen SBF 2021 Krav certifieringsorgan ska följas.

© 2026 Brandskyddsföreningens Service AB

Kabyssgatan 4D

120 30 Stockholm

Telefon: 08-588 474 00

E-post: sbf@brandskyddsforeningen.se

Produktion och form: Förlaget Brandskyddsföreningen

Tryck:XXXXXX

Beställningsnummer: XXXXXX

ISBN: XXXXXXXXXXXX

Förord

För att släcka bränder kan kemiska gassläckmedel användas som kategoriseras som fluorerade växthusgaser (även kallade F-gaser) eller vissa relevanta alternativ såsom FK 5-1-12, CF₃I, och 2-BTP. Dessa släckmedel omfattas av särskilda krav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 om fluorerade växthusgaser och dess relevanta alternativ samt genomförandeförordning (EU) 2025/625 om minimikrav för certifikat för fysiska och juridiska personer. I dessa förordningar anges att arbetsuppgifter med installation, reparation, underhåll/service, nedmontering, läckagekontroll och/eller återvinning ska utföras av enskilda och juridiska personer som uppfyller certifieringskrav. För operatören av brandskyddssystem kan en miljöstraffavgift beslutas enligt SFS 2012:259 om inte kraven i 2024/573 (EU) följs, tex om erforderliga läckagekontroller inte är utförda.

Ömsesidigt erkännande av certifikat mellan medlemsstater ska endast gälla för certifikat som utfärdats i enlighet med artikel 3 i (EU) 2025/625 eller denna norm SBF 2005.

Förordning 20XX:XXX (*NOT! Anges när förordningen fastställs*) om fluorerade växthusgaser ansluter till 2024/573 (EU) och anger lagkrav inom området.

Denna norm är en uppdatering av tidigare utgåva och har arbetats fram av Brandskyddsföreningen. Normförslaget har därefter sänds på remiss till relevanta intressenter och publicerats på Brandskyddsföreningen publika hemsida. Värdefulla remisskommentarer har beaktats och arbetats in i normen.

Övergångsregel för giltiga certifikat enligt SBF 2005:2

Gällande certifikat enligt SBF 2005:2 får tillämpas giltighetstiden ut förutsatt att certifierad brandskyddsteknikern genomgått en repetitionsutbildning som ger bevis på att brandskyddsteknikern har de praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som anges i 4.2.

Genomförd repetitionsutbildning ska vara dokumenterad och verifierad av certifieringsorganet.

Denna norm gäller från 2026-xx-xx och föregående utgåva upphör att gälla 2026-xx-xx.

(Not Planeras en övergångstid på 3 månader)

Stockholm i Månad 2026

Brandskyddsföreningen

Innehåll

0	Inledning	5
1	Omfattning	5
2	Referenser	6
3	Definitioner	7
4	Krav på Brandskyddstekniker kemiska släckmedel	8
4.1	Erfarenhet och utbildning	8
4.2	Färdigheter och kunskaper	9
4.3	Kännedom om regler, standarder och föreskrifter	10
4.4	Försäkring	10
5	Examination	11
5.1	Nytt certifikat	11
5.2	Förnyelse av certifikat	11
6	Krav under certifikatets giltighetstid	12
6.1	Uppdatering	12
6.2	Utrustning för läckagedetektering	12
6.3	Klagomål på verksamheten	12
7	Kontroll under certifikatets giltighetstid	13
7.1	Påkallad kontroll	13
8	Indragning av certifikat	13
8.1	Brister i kravens uppfyllande och indragning	13
9	Krav certifieringsorgan	14
9.1	Allmänna krav	14
9.2	Giltighetstid	14
9.3	Certifikatets uppgifter	14
9.4	Förteckning och register	14
	Bilaga 1 Korsreferenstabell 2025/625 (EU) mot SBF2005 (informativ)	15
	Bilaga 2 Övergångstider i EU 2024/573 (informativ)	16
	Bilaga 3 Krav på certifikat (informativ)	16
	Bilaga 4 Läckagekontroller(informativ)	16

0 Inledning

Syftet med denna norm är att ange minikraven för enskilda personer som önskar certifikat enligt artikel 3 i *Kommissionens genomförandeförordning 2025/625 (EU) minimikrav för certifikat för fysiska och juridiska personer och villkoren för ömsesidigt erkännande av sådana certifikat vad gäller stationär brandskyddsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser eller relevanta alternativ.*

För korsreferens mellan 2025/625 (EU) och denna norm se informativ bilaga 1 i denna norm. Certifikat utfärdat enligt denna norm uppfyller kraven i 2025/625 (EU).

Av den informativa Bilaga 3 framgår när det ställs krav på ett certifikat för enskild eller juridisk person för en viss arbetsuppgift.

Juridisk person omfattas inte av denna norm utan certifieras enligt SBF 2006 Anläggarfirma kemiska gassläcksystem.

Denna norm ska inte tillämpas på tillverkningsaktivitet som utförs vid den anläggning som tillhör tillverkaren av stationär brandskyddsutrustning.

1 Omfattning

Denna norm anger krav för enskilda personer som utför arbete såsom installation, reparation, underhåll/service, nedmontering, läckagekontroll och/eller återvinning av stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser och relevanta alternativ. Ämnen förtecknas i bilaga I och avsnitt 1 och i bilaga II till förordning (EU) 2024/573, eller de relevanta alternativa ämnena perfluoro(2-metyl-3-pentanon) (FK5-1-12), trifluorjodmetan (trifluormetyljodid) och 2-brom-3,3,3-trifluorprop-1-en (2-BTP).

En brandskyddstekniker som är under praktisk utbildning för kemiska gassläckmedel med målet om att erhålla av certifikat enligt denna norm får utföra installation, reparation, underhåll/service, nedmontering, läckagekontroll och/eller återvinning om aktiviteten utförs under övervakning av en person som har ett giltigt certifikat enligt SBF 2005 eller annat ömsesidigt erkänt F-gascertifikat och som är fullt ansvarig för att aktiviteten utförs korrekt. Denna utbildningsperiod får högst pågå i 24 månader.

I Brandskyddsföreningens regelverk och normer används följande begrepp:

Regler är Brandskyddsföreningens publikationer som beskriver lämpligt utförande, projektering, installation, underhåll eller besiktning av brandskydd/brandskyddsanordning.

Normer är Brandskyddsföreningens kravspecifikationer mot vilka certifiering av företag, personer eller produkter kan utföras.

Normativ bilaga innebär att man ska följa kravet i en bilaga.

Informativ bilaga innebär att man kan följa kravet i en bilaga. Det är dock frivilligt och man kan välja en annan lösning.

Kommentar är inget krav utan anger hur något kan eller bör göras för att uppfylla kravet

Regelverket anger miniminikrav.

2 Referenser

I denna norm finns referenser till följande dokument. Observera att senaste utgåva ska tillämpas (inklusive ändringar och tillägg):

ABK	Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
ABT	Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten
SS-EN ISO/IEC 17024	Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer
SBF 2005	Norm Brandskyddstekniker kemiska gassläckmedel
SBF 2006	Norm Anläggarfirma kemiska gassläcksystem
EU 2024/573	EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014
EU 1497/2007	Kommissionens förordning (EG) om kontrollkrav avseende läckage för stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser
EU 2025/625	KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/625 av den 28 mars 2025 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573, av minimikrav för certifikat för fysiska och juridiska personer och villkoren för ömsesidigt erkännande av sådana certifikat vad gäller stationär brandskyddsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser eller relevanta alternativ samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 304/2008
SFS 20XX:XXXX	Förordning om fluorerade växthusgaser
SFS 2012:259	Förordning om miljöskattavgifter

Se även dokument som anges i avsnitt 4.3.

3 Definitioner

Brandskyddstekniker	enskild person som innehar certifikat enligt denna norm.
Anläggarfirma	juridisk person som innehar certifikat enligt SBF 2006.
Kemiska gassläckmedel	Enligt bilaga I och avsnitt 1 och i bilaga II till förordning (EU) 2024/573 och de alternativa ämnena perfluoro(2-metyl-3-pentanon) (FK5-1-12), trifluorjodmetan (trifluormetyljodid) och 2-brom-3,3,3-trifluorprop-1-en (2-BTP).
Kännedom om (visst dokument)	att känna till innehållet och vara orienterad i dokumentet. Brandskyddsteknikern får normalt ha tillgång till litteraturhjälpmedel under teoretisk examination
Stationär brandskydd-utrustning	Gassläcksystem som normalt sett inte förflyttas under användning

4 Krav på Brandskyddstekniker kemiska släckmedel

4.1 Erfarenhet och utbildning

4.1.1

En brandskyddstekniker ska ha minst ett års praktisk erfarenhet inom området kemiska gassläcksystem. Praktiken ska ha gett brandskyddsteknikern erfarenhet av kemiska gassläckmedel och arbetsmoment som inom installation, reparation, underhåll/service, nedmontering, läckagekontroll och/eller återvinning. Den praktiska erfarenheten ska vara dokumenterad.

4.1.2

En brandskyddstekniker ska ha utbildning enligt följande:

- a) Förordningar och tekniska standarder enligt 4.3.1
- b) Förebyggande av utsläpp
- c) Återvinning av kemiska gassläckmedel
- d) Säker hantering av olika typer av kemiska gassläcksystem
- e) Säker hantering av kemiska gassläck som innehåller giftiga gaser eller arbete under tryck eller som involverar andra relevanta risker.
- f) Färdigheter och kunskaper enligt 4.2.1

Utbildningen ska vara dokumenterad med ett utbildningsintyg.

Kommentar: Utbildningsprogram enligt 4.1.2 uppfyller (EU)2020/573 artikel 10(5)

4.2 Färdigheter och kunskaper

4.2.1 En brandskyddstekniker ska ha följande färdigheter och kunskaper:

Nr	Minimikunskaper och minimifärdigheter	Prov- typ
1.	Grundläggande förståelse av tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, särskilt f-gasförordning (EU) 2024/573 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/590(1)(ozonförordningen). Grundläggande kunskaper om relevanta miljöfrågor (klimatförändringar, EU:s klimatmål, Parisavtalet, Kigaliändringen av Montrealprotokollet, fluorerade växthusgasers potentiella inverkan på den globala uppvärmningen, per- och polyfluorerade alkylsubstansers (PFAS) effekter).	T
2.	Grundläggande kunskaper om relevanta tekniska standarder.	T
3.	Grundläggande kunskaper om relevanta bestämmelser i förordning (EU) 2024/573 och de relevanta genomförandeakterna.	T
4.	Goda kunskaper om de olika typerna av stationär brandskyddsutrustning på unionsmarknaden (befintlig och ny utrustning) som innehåller fluorerade växthusgaser eller alternativ till dessa samt om deras miljöpåverkan.	T
5.	Goda kunskaper om ventiltyper, manövreringsmekanismer, säker hantering, förhindrande av utsläpp och läckage.	T
6.	Goda kunskaper om den utrustning och de verktyg som behövs för säker hantering och säkra arbetsmetoder.	T
7.	Förmåga att installera stationära brandskyddssystembehållare som är utformade för att innehålla fluorerade växthusgaser eller alternativ till dessa.	P
8.	Kunskap om korrekta metoder för att flytta trycksatta behållare som innehåller fluorerade växthusgaser eller alternativ till dessa.	T
9.	Förmåga att kontrollera systemregister före läckagekontroll och att identifiera relevant information om eventuella återkommande problem eller problemområden.	T
10.	Förmåga att utföra visuell och manuell läckagekontroll av utrustningen. När det gäller system ska kontroller utföras i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1497/2007(2).	P
11.	Kunskap om miljövänliga metoder för återvinning av fluorerade växthusgaser från och påfyllning av stationär brandskyddsutrustning.	T
T = Teoretisk skriftlig examination med en eller flera frågor avseende den färdigheten eller kunskapen som anges med T i kolumnen "Provtyp". P = Praktisk examination där den sökande med relevanta material, verktyg och utrustning ska utföra motsvarande uppgift som anges med P i kolumnen "Provtyp".		

4.3 Kännedom om regler, standarder och föreskrifter

4.3.1 Brandskyddsteknikern ska ha kännedom om senaste utgåvan av följande regler, standarder och föreskrifter:

SBF 110	Regler för brandlarm kapitel 5.7.2, 6.2, och 14.3
SBF 500	Regler för gassläcksystem
SS-EN 15004-1	Brand och räddning – Fasta släcksystem – Gassläcksystem – Del 1: Utförande, installation och underhåll
EU 2024/573	EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014
EU 1497/2007	Kommissionens förordning (EG) om kontrollkrav avseende läckage för stationära brandskyddssystem som innehåller vissa fluorerade växthusgaser
EU 2025/625	KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/625 av den 28 mars 2025 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573, av minimikrav för certifikat för fysiska och juridiska personer och villkoren för ömsesidigt erkännande av sådana certifikat vad gäller stationär brandskyddsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser eller relevanta alternativ samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 304/2008
AFS 2023:11	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (9 kap. Användning av trycksatta anordningar 1§ - 22§)

4.4 Försäkring

4.4.1 En brandskyddstekniker ska i sitt arbete omfattas av en ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i ABK eller ABT.

5 Examination

5.1 Nytt certifikat

5.1.1 För att styrka kompetens enligt avsnitt 4.2 och 4.3 ska en skriftlig och praktisk examination genomföras.

5.1.2 Den skriftliga examinationen ska visa på

- kännedom om dokumenten enligt avsnitt 4.3
- kännedom om pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 11 i avsnitt 4.2

5.1.3 Den praktiska examinationen ska visa på

- förmåga enligt pkt 7 och 10 i avsnitt 4.2

5.2 Förnyelse av certifikat

5.2.1 En brandskyddstekniker som önskar förnya sitt certifikat ska visa på att kännedom och förmåga enligt avsnitt 5.1 upprätthålls.

5.2.2 Certifieringsorganet omprövar beslut om brandskyddsteknikerns kunskaper med hänsyn tagen till de vid förnyelsen tillämpade dokumenten.

6 Krav under certifikatets giltighetstid

6.1 Uppdatering

- 6.1.1 Det åligger brandskyddsteknikern att hålla sig uppdaterad och skaffa sig kännedom om ändringar, tillägg och nya versioner av dokument enligt avsnitt 4.3. Genomförda utbildningar inom området kemiska gassläcksystem ska dokumenteras.
- 6.1.2 Det åligger brandskyddsteknikern att känna till tillverkarens installation/-underhållsmanualer samt hålla sig uppdaterad och skaffa sig kunskap om fabrikat och modeller för samtliga komponenter som brandskyddsteknikern arbetar med.

6.2 Utrustning för läckagedetektering

- 6.2.1 Brandskyddstekniker som utför läckagekontroll ska ha tillgång till den utrustning som krävs för läckagedetektering. Brandskyddsteknikern ska vara väl förtrogen med den använda utrustningens funktion och kunna handha och vårda densamma på ett sådant sätt att läckagekontroll ger tillförlitliga resultat.
- 6.2.2 Brandskyddsteknikern ska inför varje uppdrag kontrollera om läckagedetektorn är funktionsduglig.

6.3 Klagomål på verksamheten

- 6.3.1 Om en brandskyddstekniker får klagomål på sitt arbete med kemiska gassläckmedel ska detta handläggas utan dröjsmål. Brandskyddsteknikern ska ta reda på orsaken till klagomålet och vid behov korrigera upptäckta felaktigheter. Inkomna klagomål ska dokumenteras.

7 Kontroll under certifikatets giltighetstid

7.1 Påkallad kontroll

- 7.1.1 Om certifieringsorganet får del av information som kan ge skäl att befara att brandskyddsteknikern inte uppfyller kraven i denna norm ska en påkallad kontroll skyndsamt genomföras.

8 Indragning av certifikat

8.1 Brister i kravens uppfyllande och indragning

- 8.1.1 En brandskyddstekniker som uppvisar brister i uppfyllandet av kraven i denna norm ska utan dröjsmål åtgärda detta.
- 8.1.2 Allvarlig brist eller en större mängd mindre brister kan vara skäl för indragning av certifikat.
- 8.1.3 Om brandskyddsteknikern avsiktliga släppt ut kemiska gassläckmedel utan att det är nödvändigt för avsedd brandskyddsfunktion ska certifikatet återkallas.

Kommentar: Se även EU 2024/573 artikel 4.1

9 Krav certifieringsorgan

9.1 Allmänna krav

9.1.1 Överensstämmelse med kraven som anges i denna norm visas genom ett certifikat. Grunden för certifieringsförfarandet ska vara SS-EN ISO/IEC 17024. Certifieringsorganet ska vara ackrediterad för personcertifiering mot denna norm av SWEDAC och vara anmält hos Naturvårdsverket.

Certifieringsorganet ska uppfylla kraven i SBF 2021.

9.1.2 När ett certifieringsorgan lägger ut arbete relaterat till certifiering på ett externt bedömningsorgan ska certifieringsorganet ta fullt ansvar för alla utlagda processer.

Kommentar: Med bedömningsorgan avses den organisation som genomför teoretisk eller praktisk examination på uppdrag åt certifieringsorganet.

9.2 Giltighetstid

9.2.1 Utfärdat certifikat ska ha en giltighetstid om högst 5 år från utfärdandedatumet.

9.3 Certifikatets uppgifter

9.3.1 Certifikatet ska innehålla minst följande:

- a) certifieringsorganets namn, innehavarens fullständiga namn, certifikatnummer och det datum då certifikatet upphör att gälla.
- b) de aktiviteter som anläggafirman är behörig att utföra
- c) normens beteckning och namn och hänvisning till 2025/625 (EU)
- d) datum för utfärdande och utfärdarens namnteckning.

9.4 Förteckning och register

9.4.1 Certifieringsorganet ska föra register och publicera förteckning som möjliggör verifiering av statusen på en certifierad brandskyddstekniker. Förteckning över giltiga certifikat ska finnas publikt tillgängliga.

9.4.2 Certifieringsorganet ska arkivera dokument och belägg som möjliggör verifiering av att certifieringsprocessen för brandskyddstekniker faktiskt har genomförts. Dokumenten ska bevaras i minst 5 år efter sista giltighetstiden.

Bilaga 1 Korsreferenstabell 2025/625 (EU) mot SBF2005 (informativ)

(EU) 2025/625	(EU) 2024/573	SBF 2005:3	Not
1(1) a)	4(7)	0, 1	Installation, reparation, underhåll/service, nedmontering
1(1) b)	4(5), 5	0, 1	Läckagekontroll
1(1) c)	8	0, 1	Återvinning
1(2)		0	Hänvisning till SBF 2006 för företagscertifiering
1(3)		1	Tillverkare undantagna
2(1)		0	Hänvisning till 2025/625
2(2) a) b)	10(5)	1 4.1.2	Person under utbildning
3(1)	10	4.1.1 4.1.3 4.2.1 4.3.1	Praktisk erfarenhet, Genomförda utbildningar Teoretisk och praktik färdighet
3(2) a) b) c)		9.3.1	Certifikatets uppgifter
3(3)		5.2.1	Förnyelse
4		n/a	Se SBF 2006
5		n/a	Se SBF 2006
Saknas		6.2	Utrustning för läckgesökning
6(1)		9.1.1	Certifieringsorgan enligt SS-EN ISO/IEC 17024 Oberoende enligt kraven i SS-EN ISO/IEC 17024
6(2)		9.1.1	Processer enligt kraven i SS-EN ISO/IEC 17024
6(3)		9.4.1 9.4.2	Register och förteckningar Bevarande av belägg för dokumentation
7(1)-7(4)		9.1.2	Externt bedömningsorgan
8		Förord	Ömsesidigt erkännande.
9	10(9)	Förord	Övergångsregel för gällande certifikat Repetitionsutbildning obligatorisk för att behålla certifikatet alt omcertifiering.

Bilaga 2 Övergångstider i EU 2024/573 (informativ)

GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/625 fastställdes av EU-kommissionen 28 Mars 2025

Inom ett år från det att genomförandeförordningen träder i kraft ska medlemsstaterna inrätta eller anpassa certifieringsprogram, inklusive bedömningsförfaranden för fysiska personer. 10(3)

Inom ett år från det att genomförandeförordningen träder i kraft ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om sina certifierings- och utbildningsprogram för fysiska personer. 10(3)

Inom ett år från det att genomförandeförordningen träder i kraft ska medlemsstaterna inrätta eller anpassa certifieringsprogram för juridiska personer. 10(4)

Senast 12 mars 2027 ska medlemsstaterna säkerställa att fysiska personer är skyldiga att genomgå repetitionskurser eller bedömningsförfaranden (minst vart 7:e år) 10(9)

Senast 12 mar 2029 Fysiska personer med giltigt certifikat enligt (EU)517/2014 ska genomgå repetitionskurser eller nytt bedömningsförfaranden 10(9) samt 9(1)(2) i 2025/625

Källa: (EU)2024/573 Artikel 10

Bilaga 3 Krav på certifikat (informativ)

Arbetsuppgift	Gassläckmedel			
	F-gaser		Relevanta alternativ	
	Person	Företag	Person	Företag
Installation, reparation, underhåll eller service samt nedmontering	Ja	Ja	Ja	Ja
Läckagekontroll	Ja	Nej	Nej	Nej
Återvinning	Ja	Nej	Ja	Nej

Källa: (EU) 2025/625 Artikel 1 och artikel 2

Bilaga 4 Läckagekontroller(informativ)

Släckmedel	Kontrollfrekvens läckage	
F-gas	Utan läckagevarningssystem	Med läckagevarningssystem
Mindre 50 ton koldioxidekvivalenter	Minst var 12:e månad	Minst var 24:e månad.
Minst 50 ton, men mindre än 500 ton, koldioxidekvivalenter	Minst var 6:e månad	Minst var 12:e månad
Minst 500 ton koldioxidekvivalenter	Ej tillämplig (Minst var 3:e månad)	Minst var 6:e månad

Källa: (EU)2024/573 Artikel 5(6)

Krav på ett läckagevarningssystem		
Minst 500 ton koldioxidekvivalenter	Minst 100 kg	Kontroll av läckagevarningssystemet minst var 12:e månad

Källa: (EU) 2024/573 Artikel 6

Denna norm anger krav på personer som önskar uppfylla artikel 2 i Kommissionens förordning (EU) 2025/625 om minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

© Brandskyddsföreningens Service AB

Beställningsnummer: XXXX, ISBN: XXXX