

Distribution enligt sändlista

Stockholm 2025-10-01

Remissförslag

Normer för certifieringskrav av personer och företag för stationära brandskyddssystem, gassläckanläggningar, med F-gaser och dess relevanta alternativ.

prSBF 2005:3 Brandskyddstekniker kemiska gassläckmedel

prSBF 2006:3 Anläggarfirma kemiska gassläcksystem

Allmänt

För att släcka bränder i utrymmen där vattenbaserade släcksystem är olämpliga kan kemiska gassläckmedel användas. Dessa kategoriseras som antingen fluorerade växthusgaser (FM-200[®] eller Halotron[®]) eller relevanta alternativ (PFAS) såsom till exempel FK 5-1-12 (NOVEC1230[®]). Dessa släckmedel omfattas av särskilda krav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 om fluorerade växthusgaser och dess relevanta alternativ samt en genomförandeförordning (EU) 2025/625 med minimikrav för certifikat av fysiska och juridiska personer. I förordningarna anges att arbetsuppgifter med **installation, reparation, underhåll/service, nedmontering, läckagekontroll och/eller återvinning** ska utföras av **enskilda och juridiska personer** som uppfyller certifieringskrav. Om en organisation utför något av arbetsuppgifterna kan den inte beröras av certifieringskravet. Som beställare eller operatör ska man säkerställa att endast certifierade personer och företag utför uppgiften.

Målsättningen med de nya utgåvorna är att specificera vilka krav som ska ställas på enskild och juridiska personer för att uppfylla den genomförandeförordningen (EU) 2025/625.

SBF2005 och SBF2006 har funnits på den svenska marknaden sedan 2010 med certifierade personer och företag. Brandskyddsföreningen har en löpande dialog med Naturvårdsverket kring det svenska certifieringsförfarandet.

Krav på ackrediteringar för personcertifiering av SWEDAC?

Dialog med Naturvårdsverket har förts vilka krav som ska ställas på certifieringsorgan, och specifikt om personcertifieringen enligt prSBF2005:3 ska ske under ackreditering av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17024. I prSBF2006:3 för företagscertifiering är kravet att certifieringsorganet har en ackreditering av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17021 inom området kvalitetsledningssystem.

Brandskyddsföreningen önskar med denna remiss få en syn på vad en ackreditering enligt SS-EN ISO/IEC 17024 för personcertifiering skulle innebära.

Bedömning av antalet personcertifikat i Sverige

I samband med remissen önskar Brandskyddsföreningen även få en bedömning av hur många personer som en organisation avser certifiera eller om man kan bedöma det totala antalet personer som kan vara aktuellt i Sverige. Detta är givetvis frivilligt att uppges.

Brandskyddsföreningen ber er att läsa igenom förslagen och lämna era kommentarer på bifogad blankett samt skicka ert svar till remissvar@brandskyddsforeningen.se senast **2025-10-31**.

Bifogade blanketter ska användas och lämnas i oläst word-format. Om kommentarer lämnas på annat sätt så ska det lämnas i oläst word-format och utformas så att:

- det framgår vilken eller vilka regelpunkter kommentaren gäller eller om det är en generell synpunkt
- det för varje kommentar anges motiv till kommentaren och att det finns ett förslag till ändring
- det framgår vem som lämnar kommentaren (person, företag, organisation etc)

Kommentarer som lämnas i form av frågor eller där det har varit möjligt att ange ett förslag på ny formulering kommer normalt inte att beaktas.

Under remisstiden återfinns även remissförslagen på Brandskyddsföreningens hemsida <https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/aktuella-remisser/>

Efter remisstidens slut kommer alla remissvaren sammanställas och beredas inför fastställande.

Frågor angående remissförslagen kan ställas till undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Brandskyddsföreningen

Tomas Åberg
Telefon:08-588 474 57
Mejl: tomas.aberg@brandskyddsforeningen.se

Bifogas: prSBF 2005:3 Brandskyddstekniker kemiska gassläckmedel
prSBF 2006:3 Anläggarfirma kemiska gassläcksystem

prSBF2005:3 Remissblankett.docx
prSBF2006:3 Remissblankett.doc
prSBF2005:3 Kommentarsblankett.docx
prSBF2006:3 Kommentarsblankett.docx

Sändlista