Revideringsblad 2026 – SBF 501:2
Regler för boendesprinklersystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 501:2 och gäller från 2026-01-01.

5 Omfattning av skydd med boendesprinkler

Tillkommande avsnitt för skydd av balkonger.

5.1.1 Balkong som är i direkt angränsning till ett sprinklerskyddat utrymme ska förses med sprinkler, förutom när fasaden är obrännbar i minst Euroclass A1 eller A2, eller om det vertikala avståndet mellan balkongens golv och tak, eller ovanliggande balkong, överstiger 4,0 m.

Anmärkning: Med direkt angränsning avses att en eller flera av balkongens sidor utgör vägg till det sprinklerskyddade utrymmet.

Sprinklerskyddet ska utformas enligt SS-EN 16925 och SBF 501 eller enligt SS-EN 12845 och SBF 120. Sprinkler ska placeras så att aktivering möjliggörs med avseende på avstånd från vägg och tak.

Anmärkning: Sprinkler av typ torrörsprinkler (dry sprinkler) kan med fördel användas.

(tillkommande krav som inte omnämns i SS-EN 16925)