Revideringsblad 2025 – SBF 126:6
Regler för brandskydd i lager

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 126:6 och gäller från 2025-11-01.

2 Referenser

Reviderade referenser är markerade med streck i marginalen

I detta regelverk finns referenser till följande dokument. Observera att senaste utgåva ska tillämpas (inklusive ändringar och tillägg).

BFS 2024:7	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader
FM	Approval Standard FM 4881, Class 1 Exterior Wall Systems
LSO	Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
P114	Distribution av dricksvatten
SBF 110	Regler för brandlarm
SBF 120	Regler för automatiskt vattensprinklersystem
SBF 500	Regler för gassläcksystem
SEK Handbok 457	Solceller – Råd och regler för elinstallationen
SRVFS 2004:3	Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (2004:3)
SS 436 40 00	Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning
SS-EN 12101	System och komponenter för rök- och brandgaser
SS-EN 3-7	Brand och räddning – Handbrandsläckare
SS-EN 62485-3	Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier
SS-EN 671-1	Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

3 Definitioner

Reviderade definitioner

…

Brandsektion	Del av byggnad avgränsad med brandsektionsgränser och brandavskiljningar i en sådan omfattning att en brand kan utvecklas under ett helt eller en del av ett brandförlopp med säkerhetsmarginal utan att sprida sig till byggnaden i övrigt.
Brandsektionsgräns	Konstruktion – inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till angränsande byggnadsdelar – med brandavskiljande förmåga som med säkerhetsmarginal motstår ett helt eller en del av ett brandförlopp. Brandsektionsgräns har införts som begrepp istället för att ange att brandsektioner ska avskiljas med brandväggar. I Boverkets föreskrifter finns krav på brandvägg enbart mellan vissa byggnader, se BFS 2024:7 6 kap.

…

Brandskyddsdokumentation En dokumentation av den färdiga byggnadens brandskydd. Ofta används begreppet brandskyddsbeskrivning för den dokumentation som används under byggprocessen fram till att relationshandlingen upprättas. I BFS 2024:7 1 kap 20 § anges krav på omfattning av brandskyddsdokumentationen.

…

Byggnadsklass Indelning av byggnader enligt Boverkets byggregler utifrån byggnadens skyddsbehov. Finns i klasserna byggnadsklass 0 – byggnadsklass 3 där byggnadsklass 0 har det högsta skyddsbehovet och byggnadsklass 3 det lägsta. Lagerbyggnader är oftast i byggnadsklass 3 eller byggnadsklass 2.

…

5 Utformning av brandskyddet

5.1 Brandkonstruktion

5.1.4 Brandcellsindelning

Stycket Brandsektionering har fått ny rubrik och reviderat innehåll

Brandsektionering mot icke-sprinklade byggnadsdelar

Byggnader ska vara utförda med brandsektioner enligt följande:

- Brandsektionsgräns i lägst klass REI 90-M ska upprättas mot icke-sprinklade byggnadsdelar i vilka brandbelastningen överstiger 800 MJ/m^2 och som överskrider 1250 m^2. Överstiger brandbelastningen dock 1600 MJ/m^2 ska brandsektionsgränsen vara i lägst klass REI 120-M.
- Brandsektionsgräns i lägst klass REI 60-M ska upprättas mot icke-sprinklade byggnadsdelar i vilka brandbelastningen understiger eller är lika med 800 MJ/m^2 och som överskrider 2500 m^2.

5.2 Aktivt brandskydd

5.2.4 Automatiserade system

Reviderad definition

Vid aktiverat brandlarm ska automatiserade system, så kallade automated guided vehicles (AGV), stanna i eller gå till säkert läge. Styrsystem ska programmeras så att truckar inte kan stanna i öppningar i brandcellsgränser eller blockera utrymningsdörrar eller släckutrustning.

5.5 Möjlighet till räddningsinsats

5.5.1 Organisationens insats

Reviderad referens

Inomhusbrandposter

Enligt Boverkets föreskrifter ska det, i lagerutrymmen som beaktas i detta regelverk, finnas inomhusbrandposter. …